

## 給水装置工事確認書

年 月 日

千葉市長 様

水栓番号  
 工事場所  
 申請者名 (※)  
 所在地  
 給水装置工事事業者  
 代表者氏名 (※)  
 給水装置主任技術者 (※)  
 (※) 記名押印又は本人(代表者)が署名してください。

水道法第25条の10の規定に基づき、下記項目について確認したことを報告します。

### 記

確 認 項 目	確 認 結 果
(1) 管の種類	<input type="checkbox"/> 設計書どおり <input type="checkbox"/> 設計書訂正
(2) 管 径	<input type="checkbox"/> 設計書どおり <input type="checkbox"/> 設計書訂正
(3) 布設延長	<input type="checkbox"/> 設計書どおり <input type="checkbox"/> 設計書訂正
(4) 埋設深さ	<input type="checkbox"/> 公道部分      c m以上
	<input type="checkbox"/> 私道部分 <input type="checkbox"/> 60cm以上 <input type="checkbox"/> 60cm未満
	<input type="checkbox"/> 宅地部分 <input type="checkbox"/> 30cm以上 <input type="checkbox"/> 30cm未満
(5) 管の接合	<input type="checkbox"/> 適正
(6) 管の防護処置	<input type="checkbox"/> 適正
(7) 使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 全て認証品
(8) 逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 施設なし
(9) 吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 施設なし
(10) 増圧ポンプ仕様及び設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 施設なし
(11) 止水栓、量水器、筐の設置状況	<input type="checkbox"/> 設計書どおり <input type="checkbox"/> 設計書訂正
(12) 給水栓等の位置	<input type="checkbox"/> 設計書どおり <input type="checkbox"/> 設計書訂正
(13) 水栓器具類の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正
(14) 漏水確認(1.75MPa・1分間)	<input type="checkbox"/> 漏水なし
(15) 埋設シートの敷設	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
(16) 路面復旧状況	<input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧
(17) 他企業埋設管調査・照会	<input type="checkbox"/> 調査し照会済み <input type="checkbox"/> 他企業埋設管無