

大野台系

採水場所		大野台ポンプ場(福増系・泉水) (※1)			大野台 送水ポンプ場 受水サンプリング管	基準値 (mg/L)	大野台系給水 (大野台中央公園)									
検査項目	採水年月日	R7.6.5	R7.9.4		R7.11.14	R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16	R7.8.13	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.14			
	採水時刻	10:45	9:40		9:45	10:50	11:15	12:15	11:40	12:05	12:20	12:00	9:25			
	天候	晴/雨	晴/雨		晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	24.0	26.1		16.6	22.7	22.0	26.9	27.6	30.1	32.4	23.9	14.3			
	水温 (℃)	20.1	28.8		16.2	13.2	17.4	23.8	24.3	26.3	26.6	25.8	16.1			
基準項目	1 一般細菌	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 大腸菌	不検出	不検出			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003			<0.003以下					<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005			0.0005以下					<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	6 鉛及びその化合物	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	8 六価クロム化合物	<0.002	<0.002			0.02以下					<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004			0.04以下					<0.004					
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001			0.01以下		<0.001			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.23			10以下					0.26					
	12 フッ素及びその化合物	0.08	0.09			0.8以下					0.10					
	13 ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1			1.0以下					<0.1					
	14 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002			0.002以下					<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005			0.05以下					<0.005					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004			0.04以下					<0.001					
	17 ジクロロメタン	<0.002	<0.002			0.02以下					<0.001					
	18 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	19 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	20 ベンゼン	<0.001	<0.001			0.01以下					<0.001					
	21 塩素酸	0.07	0.08			0.6以下			0.07			0.08				
	22 クロロ酢酸	<0.002	<0.002			0.02以下			<0.002			<0.002				
	23 クロロホルム	0.015	0.015			0.06以下			0.018			0.016				
	24 ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002			0.03以下			<0.003			<0.003				
	25 ジブロモクロロメタン	0.006	0.006			0.1以下			0.008			0.009				
	26 臭素酸	<0.001	0.002			0.01以下			0.001			0.002				
	27 総トリハロメタン	0.030	0.032			0.1以下			0.039			0.039				
	28 トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003			0.03以下			<0.003			<0.003				
	29 ブロモジクロロメタン	0.008	0.009			0.03以下			0.011			0.012				
	30 ブロモホルム	0.001	0.002			0.09以下			0.002			0.002				
	31 ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008			0.08以下			<0.008			<0.008				
	32 亜鉛及びその化合物	<0.005	<0.005			1.0以下						0.001				
	33 アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03			0.2以下						0.02				
	34 鉄及びその化合物	<0.03	<0.03			0.3以下						<0.03				
	35 銅及びその化合物	<0.01	<0.01			1.0以下						<0.01				
36 ナトリウム及びその化合物	23.1	31.2			200以下						32.5					
37 マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001			0.05以下						0.001					
38 塩化物イオン	14.8	18.8			200以下	14	15.5	18.5	19.7	17.9	20	17	18			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	110			300以下			93			106					
40 蒸発残留物	240	250			500以下			237			272					
41 陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02			0.2以下						<0.02					
42 ジェオスミン	<0.000001	<0.000001			0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001			0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
44 非イオン界面活性剤	<0.0005	<0.0005			0.02以下			<0.002			0.002					
45 フェノール類	<0.0005	<0.0005			0.005以下						<0.0005					
46 有機物等(TOC)	0.9	0.7			3以下	1.0	1.0	1.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9			
47 pH値	7.6	7.7			5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7			
48 味	異常なし	異常なし			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常なし	異常なし			異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	<1	<1			5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度	<0.1	<0.1			2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

[illegible]

- * 1:千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
- * 2: 暫定
- * 3: 基準項目 #46(TOC)で代用
- * 4: PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目		採取場所	目標値 (mg/L)	用途	果水 増減率
採取年月日					6/5
採取時刻					10:45
天候					晴/晴
気温 (℃)					24.0
水温 (℃)					20.1
1	13-ジクロロベンゼン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0005	
2	2,2-DPA(ダラネン)	0.08	除草剤	<0.001	
3	2,4-D(2,4-P)	0.02	除草剤	<0.0002	
4	EPN	0.004	殺虫剤	<0.0005	
5	MCPA	0.05	除草剤	<0.0005	
6	アセフラム	0.9	除草剤	<0.0005	
7	アセフラム	0.006	殺虫剤	<0.0006	
8	トラジシ	0.01	除草剤	<0.0001	
9	アネロホス	0.003	除草剤	<0.0004	
10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.0006	
11	アラコロール	0.03	除草剤	<0.0003	
12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.0005	
13	インフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.0004	
14	インプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
15	インプロチオラン(IFT)	0.3	殺虫剤	<0.003	
16	イブフェンカルバシ	0.002	除草剤	<0.0001	
17	イブプロホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009	
18	イミノクダシ	0.006	殺菌剤	<0.001	
19	インダノファン	0.009	除草剤	<0.0009	
20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003	
21	トフエノロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008	
22	エノルホス(ペンジシエン)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
23	オキサジメトメホ	0.02	殺虫剤	<0.0002	
24	オキシシ(銀有銅)	0.03	殺虫剤	<0.0003	
25	オキサトリン	0.1	殺虫剤	<0.001	
26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.0004	
27	カフェンチロール	0.008	除草剤	<0.0008	
28	カルタツ	0.08	殺虫剤	<0.0008	
29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002	
30	カルボファン	0.005	殺虫剤	<0.0001	
31	キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.0005	
32	キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003	
33	クミロン	0.03	除草剤	<0.0003	
34	グリホサート	2	除草剤	<0.02	
35	グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002	
36	クロメクロップ	0.02	除草剤	<0.0002	
37	クロニドトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	<0.0004	
38	クロビドホス	0.003	殺虫剤	<0.0004	
39	クロロダニリン(TPN)	0.05	殺菌剤	<0.0005	
40	シメタリン	0.001	除草剤	<0.0001	
41	シメタリン(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.0004	
42	ジクロロ(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002	
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003	
44	ジクロロホス(DVDP)	0.008	除草剤	<0.0008	
45	ジワット	0.01	除草剤	<0.001	
46	ジセルホス(エチルオチ)	0.005	除草剤	<0.0004	
47	ジシロカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.0005	
48	ジチオピリ	0.009	除草剤	<0.0009	
49	シハホフブチル	0.006	除草剤	<0.0006	
50	シメタリン(CAT)	0.003	除草剤	<0.0004	
51	ジメタリン	0.02	除草剤	<0.0002	
52	ジメトート	0.05	除草剤	<0.0005	
53	シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003	
54	ダイアジシ	0.003	除草剤	<0.0004	
55	ダイムリン	0.8	除草剤	<0.008	
56	ダイムリン、メタム(カーバム)及びメチルチンチオチオチオネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	
57	ダリジニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
58	ダリジニル	0.02	殺菌剤	<0.0002	
59	ダリジニル	0.08	殺菌剤	<0.0008	
60	オチノフネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003	
61	オチノペンカルブ	0.02	除草剤	<0.0002	
62	テフリルトリメチル	0.002	除草剤	<0.0001	
63	テリルペンカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002	
64	トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003	
65	トリクロピル(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.0005	
66	トリシラゾール	0.1	除草剤	<0.001	
67	トリフアラシ	0.06	除草剤	<0.0006	
68	ナプロ/ミド	0.03	除草剤	<0.0003	
69	パラコート	0.01	除草剤	<0.0001	
70	ビベロホス	0.0009	除草剤	<0.0004	
71	ビラコニル	0.01	除草剤	<0.0001	
72	ビラコニル	0.004	除草剤	<0.0004	
73	ビラコニル(ビラテラート)	0.002	殺菌剤	<0.0002	
74	ビリダチオチオン	0.002	殺虫剤	<0.0002	
75	ビリダチカルブ	0.002	殺虫剤	<0.0002	
76	ビロキロ	0.05	殺虫剤	<0.0005	
77	フエプロニル	0.0005	殺虫剤	<0.0001	
78	フェニロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
79	フェノカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003	
80	フェリムゾン	0.05	殺菌剤	<0.0005	
81	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.0006	
82	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.0007	
83	フェントラザミド	0.01	殺虫剤	<0.0001	
84	フサライド	0.1	殺虫剤	<0.001	
85	ブタクロール	0.03	除草剤	<0.0003	
86	ブタミホス	0.02	除草剤	<0.0002	
87	フプロエジシ	0.02	殺虫剤	<0.0002	
88	フルアジメチ	0.03	殺菌剤	<0.0003	
89	フレチナクロール	0.05	除草剤	<0.0005	
90	フレシロドシ	0.09	殺菌剤	<0.0009	
91	プロビオホス	0.007	殺虫剤	<0.0007	
92	プロビオナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005	
93	プロビザド	0.05	除草剤	<0.0005	
94	プロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003	
95	プロモブチド	0.1	除草剤	<0.001	
96	ベニミル	0.02	殺菌剤	<0.0002	
97	ベンシクロニ	0.1	殺菌剤	<0.001	
98	ベンゾビシクロニ	0.09	除草剤	<0.0009	
99	ベンゾフェナチ	0.005	除草剤	<0.0005	
100	ベンタゾン	0.2	除草剤	<0.002	
101	ベンチメタリン	0.3	除草剤	<0.003	
102	ベンフルカルブ	0.02	殺虫剤	<0.0002	
103	ベンフルラジ(ハスロジ)	0.01	除草剤	<0.0001	
104	ベンフルセート	0.07	除草剤	<0.0007	
105	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.0005	
106	マラチオン(マラン)	0.7	殺虫剤	<0.007	
107	メブダチ	0.05	殺虫剤	<0.0005	
108	メタミル	0.03	殺菌剤	<0.0003	
109	メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002	
110	メタダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.0004	
111	外ミストロビ	0.04	殺菌剤	<0.0004	
112	トリブジシ	0.03	除草剤	<0.0003	
113	メフェナセ	0.02	除草剤	<0.0002	
114	メロニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
115	モリネート	0.005	除草剤	<0.0005	