# 大木戸系(中高区)

| 検査項目 ＼ 採水場所 | | 大木戸浄水場(福増系・県水)(＊1) | | | | 原水 | 原水 | 原水 | ろ過機出口 | 基準値(mg/L) | 大木戸系給水(はなみずき公園):中高区 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | | R7.6.5 | R7.9.4 | R7.12.4 | R8.3.5 | R7.6.25 | R7.7.16 | R7.8.13 | R7.6.25 | | R7.4.9 | R7.5.14 | R7.6.25 | R7.7.16 | R7.8.13 | R7.9.3 | R7.10.1 | R7.11.14 | R7.12.3 | R8.1.7 | R8.2.4 | R8.3.4 |
| 採水時刻 | | 10:45 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 11:25 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | | 10:25 | 10:45 | 13:35 | 10:50 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 10:20 | 10:40 | 10:10 | 10:55 | 11:00 |
| 天候 | | 晴/雨 | 晴/雨 | 雨/晴 | 晴/晴 | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 曇り |
| 気温 (℃) | | 24.0 | 26.1 | 7.5 | 10.8 | 28.3 | 26.0 | 30.6 | 28.3 | | 22.2 | 23.0 | 27.9 | 25.5 | 30.3 | 32.6 | 22.9 | 18.0 | 11.4 | 1.5 | 9.7 | 11.2 |
| 水温 (℃) | | 20.1 | 28.8 | 12.1 | 10.9 | 21.4 | 27.2 | 28.5 | 20.1 | | 13.0 | 18.7 | 24.2 | 26.2 | 27.7 | 29.2 | 25.8 | 16.8 | 14.6 | 10.4 | 8.7 | 12.8 |
| 基準項目 | 1 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | | 100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 3 カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | 0.003以下 | | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 4 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | 0.0005以下 | | | | | | <0.00005 | | | | | | |
| | 5 セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 6 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 7 ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 8 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | 0.02以下 | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 9 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | 0.04以下 | | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.47 | 0.23 | 0.67 | 0.94 | 0.19 | | | | 10以下 | | | | | | 0.27 | | | | | | |
| | 12 フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | | | | 0.8以下 | | | | | | 0.11 | | | | | | |
| | 13 ほう素及びその化合物 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | 1.0以下 | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 14 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | 0.002以下 | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 15 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | 0.05以下 | | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.001 | | | | 0.04以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 17 ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | | | | 0.02以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 18 テトラクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 19 トリクロロエチレン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 20 ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | 0.01以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 21 塩素酸 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | | | | 0.16 | 0.6以下 | | | 0.06 | | | 0.07 | | | <0.06 | | | <0.06 |
| | 22 クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 23 クロロホルム | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | | | | <0.001 | 0.06以下 | | | 0.019 | | | 0.020 | | | 0.009 | | | 0.012 |
| | 24 ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | <0.003 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | 0.004 |
| | 25 ジブロモクロロメタン | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | | | | 0.002 | 0.1以下 | | | 0.008 | | | 0.011 | | | 0.006 | | | 0.007 |
| | 26 臭素酸 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | 0.01以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 27 総トリハロメタン | 0.030 | 0.032 | 0.020 | 0.021 | | | | 0.003 | 0.1以下 | | | 0.041 | | | 0.049 | | | 0.024 | | | 0.030 |
| | 28 トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | <0.003 | 0.03以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| | 29 ブロモジクロロメタン | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | | | | 0.001 | 0.03以下 | | | 0.012 | | | 0.015 | | | 0.007 | | | 0.010 |
| | 30 ブロモホルム | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | | | | <0.001 | 0.09以下 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.001 |
| | 31 ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | <0.008 | 0.08以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| | 32 亜鉛及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | | | | 1.0以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 33 アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | | | | 0.2以下 | | | | | | 0.02 | | | | | | |
| | 34 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | | | 0.58(*5) | 0.3以下 | | | | | | <0.03 | | | | | | |
| | 35 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 1.0以下 | | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 36 ナトリウム及びその化合物 | 23.1 | 31.2 | 26.4 | 20.5 | 8.9 | | | | 200以下 | | | | | | 32.0 | | | | | | |
| | 37 マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.024 | | | 0.163(*5) | 0.05以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | 38 塩化物イオン | 14.8 | 18.8 | 15.0 | 17.1 | 9 | | | | 200以下 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 16 | 19 |
| | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81 | 110 | 119 | 89 | 71 | | | | 300以下 | | | 92 | | | 108 | | | 114 | | | 92 |
| | 40 蒸発残留物 | 240 | 250 | 230 | 180 | 170 | | | | 500以下 | | | 215 | | | 258 | | | 232 | | | 184 |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | 0.2以下 | | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | 42 ジェオスミン | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | 0.00001以下 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | 0.00001以下 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | |
| | 44 非イオン界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | | | | 0.02以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 45 フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | 0.005以下 | | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | 46 有機物等(TOC) | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | <0.3 | | | | 3以下 | <0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
| | 47 pH値 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | | 8.3 | | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| | 48 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 49 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 50 色度 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.6 | | | | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | | 0.4 | | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

| | | | | | | | | | | 目標値(mg/L) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.002 | | | | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | 0.002以下(*2) | | | | | | | | | | | | |
| | 3 ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | 0.02以下 | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 4 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | 0.004以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 トルエン | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | 0.4以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 亜塩素酸 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 二酸化塩素 | − | − | − | − | | | | | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | 0.01以下(*2) | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 14 抱水クロラール | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | 0.02以下(*2) | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 15 農薬類 | <0.01 | − | − | − | | | | | 1以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 残留塩素 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | | | 1以下 | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.40 |
| | 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81 | 110 | 119 | 89 | | | | | 10～100 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 マンガン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 遊離炭酸 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | | | | 20以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 20 1,1,1-トリクロロエタン | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | 0.3以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3) | − | − | − | − | <0.3 | | | | 3以下 | <0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
| | 23 臭気強度(TON) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | 3以下 | | | | | | <1 | | | | | | |
| | 24 蒸発残留物 | 240 | 250 | 230 | 180 | 170 | | | | 30～200以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 25 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | | | | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 pH値 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | | | | 7.5程度 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| | 27 腐食性(ランゲリア指数) | − 0.7 | − 0.2 | − 0.6 | −0.7 | −0.8 | | | | −1～0 | | | | | | − 0.1 | | | | | | |
| | 28 従属栄養細菌(HPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | | | | 2000以下 | | | | | | 2 | | | | | | |
| | 29 1,1-ジクロロエチレン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 0.1以下 | | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 30 アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | | | | | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 31 PFOS及びPFOA(＊4) | − | − | − | − | <0.000001 | | | | 0.00005以下(*2) | | 0.000007 | | | 0.000007 | | | 0.000005 | | | 0.000005 | |

| | | | 指針値等 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | クリプトスポリジウム指標菌 | 大腸菌 | 検出されない | − | − | − | − | 不検出 | − | − | − |
| | | 嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞) | 検出されない | − | − | − | − | 不検出 | − | − | − |
| | アンモニア態窒素(mg/L) | | — | − | − | − | − | <0.05 | <0.05 | <0.05 | − |
| | ダイオキシン類 | | 1pg−TEQ/L以下 | − | − | − | − | | | | |

＊1:千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用(大木戸系(低区)と同値)
＊2:暫定
＊3:基準項目＃46(TOC)で代用
＊4:PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)
＊5:湯水井であるため水質基準値以下になるまで使用停止

| 検査項目 ＼ 採水場所 | | 目標値(mg/L) | 用途 | 県水 | 原水 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 福増系(*1) | 大野台1号井 |
| 採水年月日 | | | | R7.6.5 | R7.6.25 |
| 採水時刻 | | | | 10:45 | 11:25 |
| 天候 | | | | 晴/晴 | 雨 |
| 気温 (℃) | | | | 24.0 | 28.3 |
| 水温 (℃) | | | | 20.1 | 21.4 |
| 農薬類 | 1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 2 2,2-DPA(ダラポン) | 0.08 | 除草剤 | <0.001 | − |
| | 3 2,4-D(2,4-PA) | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 4 EPN | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 |
| | 5 MCPA | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | <0.0003 |
| | 6 アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009 | <0.009 |
| | 7 アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.0006 |
| | 8 アトラジン | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | − |
| | 9 アニロホス | 0.003 | 除草剤 | <0.00004 | − |
| | 10 アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | − |
| | 11 アラクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 12 イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.0005 |
| | 13 イソフェンホス | 0.001 | 殺虫剤 | <0.00004 | − |
| | 14 イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | − |
| | 15 イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 16 イプフェンカルバゾン | 0.002 | 除草剤 | <0.0001 | − |
| | 17 イプロベンホス(IBP) | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 |
| | 18 イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.00006 |
| | 19 インダノファン | 0.009 | 除草剤 | <0.00009 | − |
| | 20 エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 21 エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 |
| | 22 エンドスルファン(ベンゾエピン) | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | − |
| | 23 オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 24 オキシン銅(有機銅) | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0004 |
| | 25 オリサストロビン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | − |
| | 26 カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 | <0.00004 | − |
| | 27 カフェンストロール | 0.008 | 除草剤 | <0.00008 | − |
| | 28 カルタップ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.001 |
| | 29 カルバリル(NAC) | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 30 カルボフラン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00001 | − |
| | 31 キノクラミン(ACN) | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | − |
| | 32 キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 33 クミルロン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 34 グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 |
| | 35 グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.002 | <0.0002 |
| | 36 クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 37 クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001 | 除草剤 | <0.00004 | − |
| | 38 クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00003 |
| | 39 クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 40 シアナジン | 0.001 | 除草剤 | <0.00001 | − |
| | 41 シアノホス(CYAP) | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00003 |
| | 42 ジウロン(DCMU) | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 43 ジクロベニル(DBN) | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 44 ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 |
| | 45 ジクワット | 0.01 | 除草剤 | <0.001 | <0.0001 |
| | 46 ジスルホトン(エチルチオホス) | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00004 | − |
| | 47 ジチオカルバメート系農薬 | 0.004 | 殺虫・殺菌剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 48 ジチオピル | 0.009 | 除草剤 | <0.00009 | − |
| | 49 シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 | <0.00006 | − |
| | 50 シマジン(CAT) | 0.003 | 除草剤 | <0.00004 | − |
| | 51 ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 52 ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 53 シメトリン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 54 ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00003 |
| | 55 ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 |
| | 56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | 殺菌・殺虫・除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 57 チアジニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | − |
| | 58 チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 59 チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 |
| | 60 チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 61 チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 62 テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.0001 | <0.00002 |
| | 63 テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 64 トリクロピル | 0.006 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 65 トリクロルホン(DEP) | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 66 トリシクラゾール | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | − |
| | 67 トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 |
| | 68 ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 69 パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.001 | <0.0001 |
| | 70 ビペロホス | 0.0009 | 除草剤 | <0.00004 | − |
| | 71 ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 72 ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 | <0.00004 | − |
| | 73 ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 74 ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 | <0.00004 | − |
| | 75 ピリブチカルブ | 0.002 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 76 ピロキロン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | − |
| | 77 フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.00001 | <0.000005 |
| | 78 フェニトロチオン(MEP) | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 79 フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | − |
| | 80 フェリムゾン | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | − |
| | 81 フェンチオン(MPP) | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 |
| | 82 フェントエート(PAP) | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 |
| | 83 フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | − |
| | 84 フサライド | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | − |
| | 85 ブタクロール | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 86 ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 87 ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | − |
| | 88 フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 89 プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | − |
| | 90 プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 |
| | 91 プロチオホス | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 |
| | 92 プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | − |
| | 93 プロピザミド | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | − |
| | 94 プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 95 プロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 |
| | 96 ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 97 ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 |
| | 98 ペンゾピシクロン | 0.09 | 除草剤 | <0.0009 | − |
| | 99 ペンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | − |
| | 100 ペンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002 | <0.002 |
| | 101 ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 102 ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 103 ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | − |
| | 104 ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 | <0.0007 | − |
| | 105 ホスチアゼート | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 106 マラチオン(マラソン) | 0.7 | 殺虫剤 | <0.007 | <0.007 |
| | 107 メコプロップ | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 108 メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 109 メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.002 |
| | 110 メチダチオン(DMTP) | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 |
| | 111 メトミノストロビン | 0.04 | 殺菌剤 | <0.0004 | − |
| | 112 メトリブジン | 0.03 | 除草剤 | <0.0003 | − |
| | 113 メフェナセット | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | − |
| | 114 メプロニル | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | − |
| | 115 モリネート | 0.005 | 除草剤 | <0.00005 | − |