大野台系

検査項目 ＼ 採水場所		大野台ポンプ場(福増系・県水)(＊1)				大野台送水ポンプ場受水サンプリング管	基準値(mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)										
採水年月日								R8.4.13										
採水時刻								12:25										
天候								曇										
気温 (℃)								22.0										
水温 (℃)								16.0										
基準項目	1	一般細菌					100個以下	0										
	2	大腸菌					検出されないこと	不検出										
	3	カドミウム及びその化合物					0.003以下											
	4	水銀及びその化合物					0.0005以下											
	5	セレン及びその化合物					0.01以下											
	6	鉛及びその化合物					0.01以下											
	7	ヒ素及びその化合物					0.01以下											
	8	六価クロム化合物					0.02以下											
	9	亜硝酸態窒素					0.04以下											
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン					0.01以下											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10以下											
	12	フッ素及びその化合物					0.8以下											
	13	ほう素及びその化合物					1.0以下											
	14	四塩化炭素					0.002以下											
	15	1,4-ジオキサン					0.05以下											
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					0.04以下											
	17	ジクロロメタン					0.02以下											
	18	テトラクロロエチレン					0.01以下											
	19	トリクロロエチレン					0.01以下											
	20	PFOS及びPFOA(＊4)					0.00005以下(*2)											
	21	ベンゼン					0.01以下											
	22	塩素酸					0.6以下											
	23	クロロ酢酸					0.02以下											
	24	クロロホルム					0.06以下											
	25	ジクロロ酢酸					0.03以下											
	26	ジブロモクロロメタン					0.1以下											
	27	臭素酸					0.01以下											
	28	総トリハロメタン					0.1以下											
	29	トリクロロ酢酸					0.03以下											
	30	ブロモジクロロメタン					0.03以下											
	31	ブロモホルム					0.09以下											
	32	ホルムアルデヒド					0.08以下											
	33	亜鉛及びその化合物					1.0以下											
	34	アルミニウム及びその化合物					0.2以下											
	35	鉄及びその化合物					0.3以下											
	36	銅及びその化合物					1.0以下											
	37	ナトリウム及びその化合物					200以下											
	38	マンガン及びその化合物					0.05以下											
	39	塩化物イオン					200以下	15										
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					300以下											
	41	蒸発残留物					500以下											
	42	陰イオン界面活性剤					0.2以下											
	43	ジェオスミン					0.00001以下											
	44	2-メチルイソボルネオール					0.00001以下											
	45	非イオン界面活性剤					0.02以下											
	46	フェノール類					0.005以下											
	47	有機物等(TOC)					3以下	1.2										
	48	pH値					5.8以上8.6以下	7.7										
	49	味					異常でないこと	異常なし										
	50	臭気					異常でないこと	異常なし										
	51	色度					5度以下	<0.5										
	52	濁度					2度以下	<0.1										

			目標値(mg/L)																
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物					0.02以下												
	2	ウラン及びその化合物					0.002以下(*2)												
	3	ニッケル及びその化合物					0.02以下												
	4	欠 番																	
	5	1,2-ジクロロエタン					0.004以下												
	6	欠 番																	
	7	欠 番																	
	8	トルエン					0.4以下												
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					0.08以下												
	10	亜塩素酸					0.6以下												
	11	欠 番																	
	12	二酸化塩素					0.6以下												
	13	ジクロロアセトニトリル					0.01以下(*2)												
	14	抱水クロラール					0.02以下(*2)												
	15	農薬類					1以下												
	16	残留塩素					1以下	0.52											
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					10～100												
	18	マンガン及びその化合物					0.01以下												
	19	遊離炭酸					20以下												
	20	1,1,1-トリクロロエタン					0.3以下												
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)					0.02以下												
	22	有機物等(KMnO4消費量)(＊3)					3以下	1.2											
	23	臭気強度(TON)					3以下												
	24	蒸発残留物					30～200以下												
	25	濁度					1度以下	<0.1											
	26	pH値					7.5程度	7.7											
	27	腐食性(ランゲリア指数)					－1～0												
	28	従属栄養細菌(HPC)					2000以下												
	29	1,1-ジクロロエチレン					0.1以下												
	30	アルミニウム及びその化合物					0.1以下												
	31	欠番																	

＊1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
＊2：暫定
＊3：基準項目＃47(TOC)で代用
＊4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目 ＼ 採水場所			目標値(mg/L)	用途	県水 福増系
採水年月日					
採水時刻					
天候					
気温 (℃)					
水温 (℃)					
農薬類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	除草剤	
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	
	4	EPN	0.004	殺虫剤	
	5	MCPA	0.005	除草剤	
	6	アシュラム	0.9	除草剤	
	7	アセフェート	0.006	殺虫剤	
	8	アトラジン	0.01	除草剤	
	9	アニロホス	0.003	除草剤	
	10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	
	11	アラクロール	0.03	除草剤	
	12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	
	13	イソフェンホス	0.001	殺虫剤	
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	
	16	イプフェンカルバゾン	0.002	除草剤	
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	
	18	イミノクタジン	0.006	殺菌剤	
	19	インダノファン	0.009	除草剤	
	20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	
	21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	
	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	殺虫剤	
	23	オキサジクロメホン	0.02	除草剤	
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	
	25	オリサストロビン	0.1	殺菌剤	
	26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	
	27	カフェンストロール	0.008	除草剤	
	28	カルタップ	0.08	殺虫剤	
	29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	
	30	カルボフラン	0.005	殺虫剤	
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	
	32	キャプタン	0.3	殺菌剤	
	33	クミルロン	0.03	除草剤	
	34	グリホサート	2	除草剤	
	35	グルホシネート	0.02	除草剤	
	36	クロメプロップ	0.02	除草剤	
	37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	
	38	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	
	40	シアナジン	0.001	除草剤	
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	
	42	ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	
	45	ジクワット	0.01	除草剤	
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.005	殺虫剤	
	47	ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	
	48	ジチオピル	0.009	除草剤	
	49	シハロホップブチル	0.006	除草剤	
	50	シマジン(CAT)	0.003	除草剤	
	51	ジメタメトリン	0.02	除草剤	
	52	ジメトエート	0.05	殺虫剤	
	53	シメトリン	0.03	除草剤	
	54	ダイアジノン	0.003	殺虫剤	
	55	ダイムロン	0.8	除草剤	
	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	
	57	チアジニル	0.1	殺菌剤	
	58	チウラム	0.02	殺菌剤	
	59	チオジカルブ	0.08	殺虫剤	
	60	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	
	61	チオベンカルブ	0.02	除草剤	
	62	テフリルトリオン	0.002	除草剤	
	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	
	64	トリクロピル	0.006	除草剤	
	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	
	66	トリシクラゾール	0.1	殺菌剤	
	67	トリフルラリン	0.06	除草剤	
	68	ナプロパミド	0.03	除草剤	
	69	パラコート	0.005	除草剤	
	70	ピペロホス	0.0009	除草剤	
	71	ピラクロニル	0.01	除草剤	
	72	ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	
	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤	
	74	ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	
	75	ピリブチカルブ	0.002	除草剤	
	76	ピロキロン	0.05	殺菌剤	
	77	フィプロニル	0.0005	殺虫剤	
	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	
	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	
	80	フェリムゾン	0.05	殺菌剤	
	81	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	
	82	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	
	83	フェントラザミド	0.01	除草剤	
	84	フサライド	0.1	殺菌剤	
	85	ブタクロール	0.03	除草剤	
	86	ブタミホス	0.02	除草剤	
	87	ブプロフェジン	0.02	殺虫剤	
	88	フルアジナム	0.03	殺菌剤	
	89	プレチラクロール	0.05	除草剤	
	90	プロシミドン	0.09	殺菌剤	
	91	プロチオホス	0.007	殺虫剤	
	92	プロピコナゾール	0.05	殺菌剤	
	93	プロピザミド	0.05	除草剤	
	94	プロベナゾール	0.03	殺菌剤	
	95	プロモブチド	0.1	除草剤	
	96	ベノミル	0.02	殺菌剤	
	97	ペンシクロン	0.1	殺菌剤	
	98	ペンゾピシクロン	0.09	除草剤	
	99	ペンゾフェナップ	0.005	除草剤	
	100	ペンタゾン	0.2	除草剤	
	101	ペンディメタリン	0.3	除草剤	
	102	ペンフラカルブ	0.02	殺虫剤	
	103	ペンフルラリン(ペンスロジン)	0.01	除草剤	
	104	ペンフレセート	0.07	除草剤	
	105	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	
	106	マラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤	
	107	メコプロップ	0.05	除草剤	
	108	メソミル	0.03	殺虫剤	
	109	メタラキシル	0.2	殺菌剤	
	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	
	111	メトミノストロビン	0.04	殺菌剤	
	112	メトリブジン	0.03	除草剤	
	113	メフェナセット	0.02	除草剤	
	114	メプロニル	0.1	殺菌剤	
	115	モリネート	0.005	除草剤	