リサーチパーク系

検査項目＼採水場所			リサーチパーク1号井 原水	原水	原水	原水	原水	原水	ろ過器出口 1号	2号	1号	2号	基準値(mg/L)	リサーチパーク系給水（下田塵芥汚水処理場）											
	採水年月日		R8.4.13											R8.4.13	R8.5.7										
	採水時刻		10:05											10:30	10:30										
	天候		曇											曇	晴										
	気温 (℃)		22.2											22.0	23.0										
	水温 (℃)		17.2											16.0	19.0										
基準項目	1 一般細菌												100個以下	0	0										
	2 大腸菌												検出されないこと	不検出	不検出										
	3 カドミウム及びその化合物												0.003以下												
	4 水銀及びその化合物												0.0005以下												
	5 セレン及びその化合物												0.01以下												
	6 鉛及びその化合物												0.01以下												
	7 ヒ素及びその化合物												0.01以下												
	8 六価クロム化合物												0.02以下												
	9 亜硝酸態窒素												0.04以下												
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン												0.01以下		<0.001										
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												10以下												
	12 フッ素及びその化合物												0.8以下												
	13 ほう素及びその化合物												1.0以下												
	14 四塩化炭素												0.002以下												
	15 1,4-ジオキサン												0.05以下												
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン												0.04以下												
	17 ジクロロメタン												0.02以下												
	18 テトラクロロエチレン												0.01以下												
	19 トリクロロエチレン												0.01以下												
	20 PFOS及びPFOA（＊3）												0.00005以下(*1)												
	21 ベンゼン												0.01以下												
	22 塩素酸												0.6以下		<0.06										
	23 クロロ酢酸												0.02以下		<0.002										
	24 クロロホルム												0.06以下		0.004										
	25 ジクロロ酢酸												0.03以下		<0.002										
	26 ジブロモクロロメタン												0.1以下		0.002										
	27 臭素酸												0.01以下		<0.001										
	28 総トリハロメタン												0.1以下		0.009										
	29 トリクロロ酢酸												0.03以下		0.003										
	30 ブロモジクロロメタン												0.03以下		0.003										
	31 ブロモホルム												0.09以下		<0.001										
	32 ホルムアルデヒド												0.08以下		<0.008										
	33 亜鉛及びその化合物												1.0以下												
	34 アルミニウム及びその化合物												0.2以下												
	35 鉄及びその化合物												0.3以下												
	36 銅及びその化合物												1.0以下												
	37 ナトリウム及びその化合物												200以下												
	38 マンガン及びその化合物												0.05以下												
	39 塩化物イオン												200以下	5	6										
	40 カルシウム，マグネシウム等（硬度）												300以下												
	41 蒸発残留物												500以下		140										
	42 陰イオン界面活性剤												0.2以下												
	43 ジェオスミン												0.00001以下												
	44 2-メチルイソボルネオール												0.00001以下												
	45 非イオン界面活性剤												0.02以下		<0.002										
	46 フェノール類												0.005以下												
	47 有機物等(TOC)												3以下	<0.3	0.4										
	48 pH値												5.8以上8.6以下	8.1	8.1										
	49 味												異常でないこと	異常なし	異常なし										
	50 臭気												異常でないこと	異常なし	異常なし										
	51 色度												5度以下	0.7	0.6										
	52 濁度												2度以下	<0.1	<0.1										

			目標値(mg/L)																						
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物		0.02以下																						
	2 ウラン及びその化合物		0.002以下(*1)																						
	3 ニッケル及びその化合物		0.02以下																						
	4 欠 番																								
	5 1,2-ジクロロエタン		0.004以下																						
	6 欠 番																								
	7 欠 番																								
	8 トルエン		0.4以下																						
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08以下																						
	10 亜塩素酸		0.6以下																						
	11 欠 番																								
	12 二酸化塩素		0.6以下																						
	13 ジクロロアセトニトリル		0.01以下(*1)																						
	14 抱水クロラール		0.02以下(*1)																						
	15 農薬類		1以下																						
	16 残留塩素		1以下	0.44	0.45																				
	17 カルシウム，マグネシウム等（硬度）		10～100																						
	18 マンガン及びその化合物		0.01以下																						
	19 遊離炭酸		20以下																						
	20 1,1,1-トリクロロエタン		0.3以下																						
	21 メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		0.02以下																						
	22 有機物等（KMnO4消費量）（＊2）		3以下	<0.3	0.4																				
	23 臭気強度（TON）		3以下																						
	24 蒸発残留物		30～200以下																						
	25 濁度		1度以下	<0.1	<0.1																				
	26 pH値		7.5程度	8.1	8.1																				
	27 腐食性（ランゲリア指数）		－1～0																						
	28 従属栄養細菌（HPC）		2000以下																						
	29 1,1-ジクロロエチレン		0.1以下																						
	30 アルミニウム及びその化合物		0.1以下																						
	31 欠 番																								

			指針値等										目標値												
その他	クリプトスポリジウム指標菌	大腸菌	検出されない	不検出																					
		嫌気性芽胞菌数（ｳｪﾙｼｭ菌芽胞）	検出されない	不検出																					
	アンモニア態窒素	1号井（原水）											—	0.70	0.86										
	ダイオキシン類	1号井（原水）	1pg－TEQ/L以下																						

＊1：暫定
＊2：基準項目＃47(TOC)で代用
＊3：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）

検査項目＼採水場所		目標値(mg/L)	用途	原水 リサーチパーク1号井
	採水年月日			
	採水時刻			
	天候			
	気温 (℃)			
	水温 (℃)			
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	
	2 EPN	0.004	殺虫剤	
	3 MCPA	0.005	除草剤	
	4 アシュラム	0.9	除草剤	
	5 アセフェート	0.006	殺虫剤	
	6 イソキサチオン	0.005	殺虫剤	
	7 イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	
	8 イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	
	9 イミノクタジン	0.006	殺菌剤	
	10 エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	
	11 オキサジクロメホン	0.02	除草剤	
	12 オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	
	13 カルタップ	0.08	殺虫剤	
	14 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	
	15 キャプタン	0.3	殺菌剤	
	16 グリホサート	2	除草剤	
	17 グルホシネート	0.02	除草剤	
	18 クロルピリホス	0.003	殺虫剤	
	19 クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	
	20 シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	
	21 ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	
	22 ジクワット	0.01	除草剤	
	23 ジチオカルバメート系農薬	0.005	殺菌剤、殺虫剤	
	24 ジメトエート	0.05	殺虫剤	
	25 ダイアジノン	0.003	殺虫剤	
	26 ダイムロン	0.8	除草剤	
	27 ダゾメット、メタム(ｶｰﾊﾞﾑ)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	
	28 チウラム	0.02	殺菌剤	
	29 チオジカルブ	0.08	殺虫剤	
	30 チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	
	31 テフリルトリオン	0.002	除草剤	
	32 トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	
	33 トリフルラリン	0.06	除草剤	
	34 パラコート	0.005	除草剤	
	35 ピラクロニル	0.01	除草剤	
	36 フィプロニル	0.0005	殺虫剤	
	37 フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	
	38 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	
	39 フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	
	40 ブタミホス	0.02	除草剤	
	41 フルアジナム	0.03	殺菌剤	
	42 プロシミドン	0.09	殺菌剤	
	43 プロチオホス	0.007	殺虫剤	
	44 プロベナゾール	0.03	殺菌剤	
	45 ブロモブチド	0.1	除草剤	
	46 ペノミル	0.02	殺菌剤	
	47 ペンシクロン	0.1	殺菌剤	
	48 ペンタゾン	0.2	除草剤	
	49 ペンディメタリン	0.3	除草剤	
	50 ペンフラカルブ	0.02	殺虫剤	
	51 ホスチアゼート	0.005	殺虫剤	
	52 マラチオン(ﾏﾗｿﾝ)	0.7	殺虫剤	
	53 メコプロップ(MCPP)	0.05	除草剤	
	54 メソミル	0.03	殺虫剤	
	55 メタラキシル	0.2	殺菌剤	
	56 メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	