大木戸系（低区）

検査項目 ＼ 採水場所		大木戸浄水場(福増系・県水)（＊1）				大野台1号井(大木戸系中高区と同値)				ろ過機出口	基準値(mg/L)	大木戸系給水（さくら公園）：低区												
						原水	原水	原水	原水															
	採水年月日											R8.4.13	R8.5.7											
	採水時刻											12:00	12:23											
	天候											曇	曇											
	気温 （℃）											22.0	23.5											
	水温 （℃）											16.2	19.0											
基準項目	1 一般細菌										100個以下	0	0											
	2 大腸菌										検出されないこと	不検出	不検出											
	3 カドミウム及びその化合物										0.003以下													
	4 水銀及びその化合物										0.0005以下													
	5 セレン及びその化合物										0.01以下													
	6 鉛及びその化合物										0.01以下													
	7 ヒ素及びその化合物										0.01以下													
	8 六価クロム化合物										0.02以下													
	9 亜硝酸態窒素										0.04以下													
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン										0.01以下													
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										10以下													
	12 フッ素及びその化合物										0.8以下													
	13 ほう素及びその化合物										1.0以下													
	14 四塩化炭素										0.002以下													
	15 1,4-ジオキサン										0.05以下													
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン										0.04以下													
	17 ジクロロメタン										0.02以下													
	18 テトラクロロエチレン										0.01以下													
	19 トリクロロエチレン										0.01以下													
	20 PFOS及びPFOA（＊4）										0.00005以下(*2)		<0.000001											
	21 ベンゼン										0.01以下													
	22 塩素酸										0.6以下													
	23 クロロ酢酸										0.02以下													
	24 クロロホルム										0.06以下													
	25 ジクロロ酢酸										0.03以下													
	26 ジブロモクロロメタン										0.1以下													
	27 臭素酸										0.01以下													
	28 総トリハロメタン										0.1以下													
	29 トリクロロ酢酸										0.03以下													
	30 ブロモジクロロメタン										0.03以下													
	31 ブロモホルム										0.09以下													
	32 ホルムアルデヒド										0.08以下													
	33 亜鉛及びその化合物										1.0以下													
	34 アルミニウム及びその化合物										0.2以下													
	35 鉄及びその化合物										0.3以下													
	36 銅及びその化合物										1.0以下													
	37 ナトリウム及びその化合物										200以下													
	38 マンガン及びその化合物										0.05以下													
	39 塩化物イオン										200以下	16	15											
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）										300以下													
	41 蒸発残留物										500以下													
	42 陰イオン界面活性剤										0.2以下													
	43 ジェオスミン										0.00001以下													
	44 2-メチルイソボルネオール										0.00001以下													
	45 非イオン界面活性剤										0.02以下													
	46 フェノール類										0.005以下													
	47 有機物等(TOC)										3以下	1.3	1.2											
	48 pH値										5.8以上8.6以下	7.8	7.7											
	49 味										異常でないこと	異常なし	異常なし											
	50 臭気										異常でないこと	異常なし	異常なし											
	51 色度										5度以下	<0.5	<0.5											
	52 濁度										2度以下	<0.1	<0.1											

			目標値(mg/L)																					
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物										0.02以下												
	2	ウラン及びその化合物										0.002以下(*2)												
	3	ニッケル及びその化合物										0.02以下												
	4	欠　番																						
	5	1,2-ジクロロエタン										0.004以下												
	6	欠　番																						
	7	欠　番																						
	8	トルエン										0.4以下												
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)										0.08以下												
	10	亜塩素酸										0.6以下												
	11	欠　番																						
	12	二酸化塩素										0.6以下												
	13	ジクロロアセトニトリル										0.01以下(*2)												
	14	抱水クロラール										0.02以下(*2)												
	15	農薬類										1以下												
	16	残留塩素										1以下	0.39	0.40										
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）										10～100												
	18	マンガン及びその化合物										0.01以下												
	19	遊離炭酸										20以下												
	20	1,1,1-トリクロロエタン										0.3以下												
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）										0.02以下												
	22	有機物等（KMnO4消費量）（＊3）										3以下	1.3	1.2											
	23	臭気強度（TON）										3以下												
	24	蒸発残留物										30～200以下												
	25	濁度										1度以下	<0.1	<0.1										
	26	pH値										7.5程度	7.8	7.7										
	27	腐食性（ランゲリア指数）										－1～0												
	28	従属栄養細菌（HPC）										2000以下												
	29	1,1-ジクロロエチレン										0.1以下												
	30	アルミニウム及びその化合物										0.1以下												
	31	欠番																						

			指針値等									
その他	クリプトスポリジウム指標菌	大腸菌	検出されない	－	－	－	－					
		嫌気性芽胞菌数（ウェルシュ菌芽胞）	検出されない	－	－	－	－					
	アンモニア態窒素（mg/L）		—	－	－	－	－					
	ダイオキシン類		1pg－TEQ/L以下	－	－	－	－					

＊1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用（大木戸系(低区)と同値）
＊2：暫定
＊3：基準項目＃47(TOC)で代用
＊4：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）

検査項目 ＼ 採水場所		目標値(mg/L)	用途	県水	原水
				福増系(*1)	大野台1号井
	採水年月日				
	採水時刻				
	天候				
	気温 （℃）				
	水温 （℃）				
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤		
	2 2,2-DPA(ダラポン)	0.08	除草剤		
	3 2,4-D（2,4-PA）	0.02	除草剤		
	4 EPN	0.004	殺虫剤		
	5 MCPA	0.005	除草剤		
	6 アシュラム	0.9	除草剤		
	7 アセフェート	0.006	殺虫剤		
	8 アトラジン	0.01	除草剤		
	9 アニロホス	0.003	除草剤		
	10 アミトラズ	0.006	殺虫剤		
	11 アラクロール	0.03	除草剤		
	12 イソキサチオン	0.005	殺虫剤		
	13 イソフェンホス	0.001	殺虫剤		
	14 イソプロカルブ（MIPC）	0.01	殺虫剤		
	15 イソプロチオラン（IPT）	0.3	殺菌剤		
	16 イプフェンカルバゾン	0.002	除草剤		
	17 イプロベンホス（IBP）	0.09	殺菌剤		
	18 イミノクタジン	0.006	殺菌剤		
	19 インダノファン	0.009	除草剤		
	20 エスプロカルブ	0.03	除草剤		
	21 エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤		
	22 エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	殺虫剤		
	23 オキサジクロメホン	0.02	除草剤		
	24 オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤		
	25 オリサストロビン	0.1	殺菌剤		
	26 カズサホス	0.0006	殺虫剤		
	27 カフェンストロール	0.008	除草剤		
	28 カルタップ	0.08	殺虫剤		
	29 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤		
	30 カルボフラン	0.005	殺虫剤		
	31 キノクラミン（ACN）	0.005	除草剤		
	32 キャプタン	0.3	殺菌剤		
	33 クミルロン	0.03	除草剤		
	34 グリホサート	2	除草剤		
	35 グルホシネート	0.02	除草剤		
	36 クロメプロップ	0.02	除草剤		
	37 クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	除草剤		
	38 クロルピリホス	0.003	殺虫剤		
	39 クロロタロニル（TPN）	0.05	殺菌剤		
	40 シアナジン	0.001	除草剤		
	41 シアノホス（CYAP）	0.003	殺虫剤		
	42 ジウロン（DCMU）	0.02	除草剤		
	43 ジクロベニル（DBN）	0.03	除草剤		
	44 ジクロルボス（DDVP）	0.008	殺虫剤		
	45 ジクワット	0.01	除草剤		
	46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.005	殺虫剤		
	47 ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤		
	48 ジチオピル	0.009	除草剤		
	49 シハロホップブチル	0.006	除草剤		
	50 シマジン（CAT）	0.003	除草剤		
	51 ジメタメトリン	0.02	除草剤		
	52 ジメトエート	0.05	殺虫剤		
	53 シメトリン	0.03	除草剤		
	54 ダイアジノン	0.003	殺虫剤		
	55 ダイムロン	0.8	除草剤		
	56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤		
	57 チアジニル	0.1	殺菌剤		
	58 チウラム	0.02	殺菌剤		
	59 チオジカルブ	0.08	殺虫剤		
	60 チオファネートメチル	0.3	殺菌剤		
	61 チオベンカルブ	0.02	除草剤		
	62 テフリルトリオン	0.002	除草剤		
	63 テルブカルブ（MBPMC）	0.02	殺菌剤		
	64 トリクロピル	0.006	除草剤		
	65 トリクロルホン（DEP）	0.005	殺虫剤		
	66 トリシクラゾール	0.1	殺菌剤		
	67 トリフルラリン	0.06	除草剤		
	68 ナプロパミド	0.03	除草剤		
	69 パラコート	0.005	除草剤		
	70 ピペロホス	0.0009	除草剤		
	71 ピラクロニル	0.01	除草剤		
	72 ピラゾキシフェン	0.004	除草剤		
	73 ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤		
	74 ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤		
	75 ピリブチカルブ	0.002	除草剤		
	76 ピロキロン	0.05	殺菌剤		
	77 フィプロニル	0.0005	殺虫剤		
	78 フェントロチオン（MEP）	0.01	殺虫剤		
	79 フェノブカルブ（BPMC）	0.03	殺虫剤		
	80 フェリムゾン	0.05	殺菌剤		
	81 フェンチオン（MPP）	0.006	殺虫剤		
	82 フェントエート（PAP）	0.007	殺虫剤		
	83 フェントラザミド	0.01	除草剤		
	84 フサライド	0.1	殺菌剤		
	85 ブタクロール	0.03	除草剤		
	86 ブタミホス	0.02	除草剤		
	87 ブプロフェジン	0.02	殺虫剤		
	88 フルアジナム	0.03	殺菌剤		
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤		
	90 プロシミドン	0.09	殺菌剤		
	91 プロチオホス	0.007	殺虫剤		
	92 プロピコナゾール	0.05	殺菌剤		
	93 プロピザミド	0.05	除草剤		
	94 プロベナゾール	0.03	殺菌剤		
	95 プロモブチド	0.1	除草剤		
	96 ペノミル	0.02	殺菌剤		
	97 ペンシクロン	0.1	殺菌剤		
	98 ペンゾピシクロン	0.09	除草剤		
	99 ペンゾフェナップ	0.005	除草剤		
	100 ペンタゾン	0.2	除草剤		
	101 ペンディメタリン	0.3	除草剤		
	102 ベンフラカルブ	0.02	殺虫剤		
	103 ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	除草剤		
	104 ベンフレセート	0.07	除草剤		
	105 ホスチアゼート	0.003	殺虫剤		
	106 マラチオン（マラソン）	0.7	殺虫剤		
	107 メコプロップ	0.05	除草剤		
	108 メソミル	0.03	殺虫剤		
	109 メタラキシル	0.2	殺菌剤		
	110 メチダチオン（DMTP）	0.004	殺虫剤		
	111 メトミノストロビン	0.04	殺菌剤		
	112 メトリブジン	0.03	除草剤		
	113 メフェナセット	0.02	除草剤		
	114 メプロニル	0.1	殺菌剤		
	115 モリネート	0.005	除草剤		