

リサーチパーク系

検査項目		採水場所	リサーチパーク1号井						ろ過器出口				基準値 (mg/L)	リサーチパーク系給水 (下田塵芥污水处理場)															
			原水	原水	原水	原水	原水	原水	1号	2号	1号	2号		R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7												
		採水年月日	R8.4.13	R8.6.2	R8.7.7					R8.7.7	R8.7.7				R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7											
		採水時刻	10:05	10:20	11:30					11:18	10:46				10:30	10:30	10:57	12:03											
		天候	曇	曇	曇					曇	曇						曇	晴	曇										
		気温 (℃)	22.2	28.4	26.8					26.8	26.8				22.0	23.0	26.3	26.3											
		水温 (℃)	17.2	16.0	17.5					17.0	18.0				16.0	19.0	20.0	21.3											
基準項目	1	一般細菌			0									100個以下	0	0	0	0											
	2	大腸菌			不検出									検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出											
	3	カドミウム及びその化合物			<0.0003									0.003以下															
	4	水銀及びその化合物			<0.00005									0.0005以下															
	5	セレン及びその化合物			<0.001									0.01以下															
	6	鉛及びその化合物			<0.001									0.01以下															
	7	ヒ素及びその化合物			<0.001									0.01以下															
	8	六価クロム化合物			<0.002									0.02以下															
	9	亜硝酸態窒素			<0.004									0.04以下															
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001					<0.001	<0.001			0.01以下		<0.001													
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			<0.2									10以下															
	12	フッ素及びその化合物			<0.08									0.8以下															
	13	ほう素及びその化合物			<0.1									1.0以下															
	14	四塩化炭素			<0.0002									0.002以下															
	15	1,4-ジオキサン			<0.005									0.05以下															
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.002									0.04以下															
	17	ジクロロメタン			<0.001									0.02以下															
	18	テトラクロロエチレン			<0.001									0.01以下															
	19	トリクロロエチレン			<0.001									0.01以下															
	20	PFOS及びPFOA (＊3)		<0.000001										0.00005以下(＊1)			<0.000001												
	21	ベンゼン			<0.001									0.01以下															
	22	塩素酸								0.14	0.14			0.6以下															
	23	クロロ酢酸								<0.002	<0.002			0.02以下		<0.002													
	24	クロロホルム								0.002	0.001			0.06以下		0.004													
	25	ジクロロ酢酸								<0.002	<0.002			0.03以下		<0.002													
	26	ジブロモクロロメタン								<0.001	<0.001			0.1以下		0.002													
	27	臭素酸								<0.001	<0.001			0.01以下		<0.001													
	28	総トリハロメタン								0.002	0.001			0.1以下		0.009													
	29	トリクロロ酢酸								<0.002	<0.002			0.03以下		0.003													
	30	ブロモジクロロメタン								<0.001	<0.001			0.03以下		0.003													
	31	ブロモホルム								<0.001	<0.001			0.09以下		<0.001													
	32	ホルムアルデヒド								<0.008	<0.008			0.08以下		<0.008													
	33	亜鉛及びその化合物			<0.01									1.0以下															
	34	アルミニウム及びその化合物			<0.02									0.2以下															
	35	鉄及びその化合物			0.06								0.02	0.02															
	36	銅及びその化合物			<0.01									1.0以下															
	37	ナトリウム及びその化合物			9.4									200以下															
	38	マンガン及びその化合物			<0.005					<0.005	<0.005			0.05以下															
	39	塩化物イオン			5									200以下															
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			49									300以下			5		6	6									
	41	蒸発残留物			120									500以下															
	42	陰イオン界面活性剤			<0.02									0.2以下			140												
	43	ジェオスミン			<0.000001									0.00001以下				<0.000001	<0.000001										
	44	2-メチルイソボルネオール			<0.000001									0.00001以下				<0.000001	<0.000001										
	45	非イオン界面活性剤			<0.002									0.02以下			<0.002												
	46	フェノール類			<0.0005									0.005以下															
	47	有機物等(TOC)			0.4									3以下		<0.3	0.4	0.4	<0.3										
	48	pH値			8.2									5.8以上8.6以下		8.1	8.1	8.2	8.3										
	49	味			異常なし									異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	50	臭気			異常なし									異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
	51	色度			2.0									5度以下		0.7	0.6	0.7	1.0										
	52	濁度			<0.1									2度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

[illegible][illegible]

* 1: 暫定

* 2: 基準項目 #47(TOC)で代用

* 3:PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目		採水場所	目標値 (mg/L)	用途	原水 リサーチ パーク 1号井
	採水年月日				
	採水時刻				
	天候				
	気温 (℃)				
	水温 (℃)				
農 薬 類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	
	2	EPN	0.004	殺虫剤	
	3	MCPA	0.005	除草剤	
	4	アシュラム	0.9	除草剤	
	5	アセフエート	0.006	殺虫剤	
	6	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	
	7	イゾプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	
	8	イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	
	9	イミノクダジン	0.006	殺菌剤	
	10	エトフェンブロックス	0.08	殺虫剤	
	11	オキサジクロメホン	0.02	除草剤	
	12	オキシ銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	
	13	カルタップ	0.08	殺虫剤	
	14	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	
	15	キャプタン	0.3	殺菌剤	
	16	グリホサート	2	除草剤	
	17	グルホシネート	0.02	除草剤	
	18	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	
	19	クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	
	20	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	
	21	ジクロロボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	
	22	ジクワット	0.01	除草剤	
	23	ジチオカルバメート系農薬	0.005	殺菌剤, 殺虫剤	
	24	ジメエート	0.05	殺虫剤	
	25	ダイアジノン	0.003	殺虫剤	
	26	イムロン	0.8	除草剤	
	27	アザラキ(アザラキ(ハバロ)) アザラキ(アザラキ(ハバロ))	0.01	殺菌, 殺虫, 除草剤	
	28	チウラム	0.02	殺菌剤	
	29	チオシカルブ	0.08	殺虫剤	
	30	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	
	31	テフルトリオン	0.002	除草剤	
	32	トリクロロホン(DEP)	0.005	殺虫剤	
	33	トリフルラリン	0.06	除草剤	
	34	バラコート	0.005	除草剤	
	35	ピラクロニル	0.01	除草剤	
	36	フィプロニル	0.0005	殺虫剤	
	37	フェントロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	
	38	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	
	39	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	
	40	ダミホス	0.02	除草剤	
	41	フルアジナム	0.03	殺菌剤	
	42	プロシミドン	0.09	殺菌剤	
	43	プロチオホス	0.007	殺虫剤	
	44	プロベナゾール	0.03	殺菌剤	
	45	プロモブチド	0.1	除草剤	
	46	ベノミル	0.02	殺菌剤	
	47	ベンシクロン	0.1	殺菌剤	
	48	ペンタゾン	0.2	除草剤	
	49	ペンディメタリン	0.3	除草剤	
	50	ペンフラカルブ	0.02	殺虫剤	
	51	ホスチアゼート	0.005	殺虫剤	
	52	マラチオン(マラツ)	0.7	殺虫剤	
	53	メコプロップ(MCPP)	0.05	除草剤	
	54	メニミル	0.03	殺虫剤	
	55	メタラキシル	0.2	殺菌剤	
	56	メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	