

土氣系

[illegible][illegible][illegible]

*1: 暫定
*2: 基準項目 #47(TOC)で代用
*3: PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目	採取場所	目標値 (mg/L)	用途	原水	
				土気4号井	土気5号井
	採取年月日				
	採取時刻				
	天候				
	気温 (℃)				
	水温 (℃)				
農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤		
	2 EPN	0.004	殺虫剤		
	3 MCPA	0.005	除草剤		
	4 アシュラム	0.9	除草剤		
	5 アセフェート	0.006	殺虫剤		
	6 イソキサチオン	0.005	殺虫剤		
	7 イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤		
	8 イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤		
	9 イミノダジン	0.006	殺菌剤		
	10 エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤		
	11 オキサジクロメホス	0.02	除草剤		
	12 オキサン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤		
	13 カルタップ	0.08	殺虫剤		
	14 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤		
	15 キャプタン	0.3	殺菌剤		
	16 グリホサート	2	除草剤		
	17 グルホシネート	0.02	除草剤		
	18 クロルピリホス	0.003	殺虫剤		
	19 クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤		
	20 シェアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤		
	21 ジクロルホス(DDVP)	0.008	殺虫剤		
	22 ジクワット	0.01	除草剤		
	23 ジチオカルバメート系農薬	0.005	殺菌剤・殺虫剤		
	24 ジトエート	0.05	殺虫剤		
	25 ダイアジノン	0.003	殺虫剤		
	26 ダイムロン	0.8	除草剤		
	27 ダゾメット、メタム(カ-バム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤		
	28 チウラム	0.02	殺菌剤		
	29 チオジカルブ	0.08	殺虫剤		
	30 チオファネートメチル	0.3	殺菌剤		
	31 テフルトリオン	0.002	除草剤		
	32 トリクロルホス(DEP)	0.005	殺虫剤		
	33 トリフルラリン	0.06	除草剤		
	34 バラコート	0.005	除草剤		
	35 ヒラコニル	0.01	除草剤		
	36 フィプロニル	0.0005	殺虫剤		
	37 フェントロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤		
	38 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤		
	39 フェントエート(PAP)	0.07	殺虫剤		
	40 フタスホス	0.02	殺菌剤		
	41 フルアジナム	0.03	殺菌剤		
	42 フロシミド	0.09	殺菌剤		
	43 プロチオソール	0.007	殺虫剤		
	44 プロベナゾール	0.03	殺菌剤		
	45 プロモブチド	0.1	除草剤		
	46 ベンミル	0.02	殺菌剤		
	47 ベンシクロン	0.1	殺菌剤		
	48 ベンダゾリン	0.2	除草剤		
	49 ベンディメタリン	0.3	除草剤		
	50 ペンフルカルブ	0.02	殺虫剤		
	51 ホスチアゼート	0.005	殺虫剤		
	52 マラチオン(マラッソ)	0.7	殺虫剤		
	53 モクロップ(MCPP)	0.05	除草剤		
	54 モミル	0.03	殺虫剤		
	55 メタラキシル	0.2	殺菌剤		
	56 メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤		