

大木戸系(中高区)

[illegible][illegible]

		指針値等							
その他	クリプトスポリジウム 大腸菌	検出されない							
	指標菌 嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	検出されない							
	アンモニア態窒素 (mg/L)	—						0.10	
	ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下							

- * 1: 千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用(大木戸系(低区)と同値)
- * 2: 暫定
- * 3: 基準項目 #47(TOC)で代用
- * 4: PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

曇/雨

検査項目	採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水	原水
				福増※(※1)	大野台 1号井
採水年月日				R6.615	
採水時刻				10:25	
天候				曇	
気温 (℃)				19.3	
水温 (℃)				20.5	
農薬類	11 3-ジプロクロプロベン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0006	
	2 2,2-DPA(9ラドン)	0.08	除草剤	<0.001	
	3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002	
	4 EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004	
	5 MCPA	0.005	除草剤	<0.00005	
	6 アシュラム	0.9	除草剤	<0.009	
	7 アセフート	0.006	殺虫剤	<0.00006	
	8 アトラジン	0.001	除草剤	<0.001	
	9 アゼホホス	0.003	除草剤	<0.00004	
	10 アトラゾ	0.006	殺虫剤	<0.00006	
	11 アラコロール	0.03	除草剤	<0.0003	
	12 インキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005	
	13 インフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004	
	14 インプロカルボン(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
	15 インプロサチオン(IPT)	0.3	殺虫剤	<0.003	
	16 イブフェンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001	
	17 イプロホホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009	
	18 イミダクシ	0.006	殺菌剤	<0.001	
	19 イネダフエリン	0.009	除草剤	<0.00009	
	20 エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003	
	21 エトフエンプロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008	
	22 エンドスルファン(ベンゼン)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
	23 オキシジプロホン	0.02	除草剤	<0.0002	
	24 オキシシ(銀、有機銅)	0.03	殺菌剤	<0.0003	
	25 オリサストロビン	0.1	殺菌剤	<0.001	
	26 カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004	
	27 カネシロール	0.008	除草剤	<0.00008	
	28 カルタチ	0.08	殺虫剤	<0.001	
	29 カルメタリン(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002	
	30 カルボラフ	0.005	殺虫剤	<0.00001	
	31 キノキサミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005	
	32 キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003	
	33 クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003	
	34 グリホサート	2	除草剤	<0.02	
	35 グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002	
	36 クロメタラフ	0.02	除草剤	<0.0002	
	37 クロロニトロフェン(CNP)	0.0001	殺虫剤	<0.00004	
	38 クロロトリホス	0.003	除草剤	<0.00004	
	39 クロロピリメス(TPN)	0.05	殺虫剤	<0.0005	
	40 シナジ	0.003	殺虫剤	<0.00003	
	41 シナリホス(CYAP)	0.001	殺虫剤	<0.00001	
	42 ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002	
	43 ジクロロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003	
	44 ジクロロボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008	
	45 ジクワト	0.01	除草剤	<0.001	
	46 ジスルホトン(ethylsulfonate)	0.005	殺虫剤	<0.00004	
	47 ジチオカルバマート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005	
	48 ジチオエー	0.009	除草剤	<0.00009	
	49 シメトリ/プロザル	0.06	殺虫剤	<0.006	
	50 シメジン(CAT)	0.06	殺虫剤	<0.00004	
	51 ジメタクトリン	0.02	除草剤	<0.0002	
	52 ジメトエー	0.05	殺虫剤	<0.0005	
	53 シメトリ	0.03	除草剤	<0.0003	
	54 ダイアジン	0.003	殺虫剤	<0.00004	
	55 ダムロン	0.8	除草剤	<0.008	
	56 ジメトメ、メタム(カーバム)及びメタリンチオシアネート	0.01	殺虫・殺菌・除草剤	<0.0001	
	57 チナジ	0.1	殺菌剤	<0.001	
	58 シメタム	0.02	殺菌剤	<0.0002	
	59 チナジカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008	
	60 チナフエネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003	
61 チナベカルブ	0.02	除草剤	<0.0002		
62 テフリトリオン	0.002	除草剤	<0.0001		
63 テルブカルブ(BMPMC)	0.02	除草剤	<0.0002		
64 トリクロピ	0.006	除草剤	<0.0003		
65 トリクロホン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005		
66 トリシクザール	0.1	殺菌剤	<0.001		
67 トリコラリン	0.06	除草剤	<0.0006		
68 アフロラミド	0.03	殺虫剤	<0.003		
69 バクロー	0.005	殺虫剤	<0.001		
70 ベロホホス	0.0009	除草剤	<0.00004		
71 ビラクロニル	0.01	除草剤	<0.0001		
72 ビラジシフェン	0.004	除草剤	<0.00004		
73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	0.02	除草剤	<0.0002		
74 ビラフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004		
75 ビリブチカルブ	0.002	除草剤	<0.0002		
76 ピロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005		
77 フィプロニル	0.0005	殺虫剤	<0.00001		
78 フェントロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.001		
79 フェンブカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003		
80 フェリメタン	0.05	殺菌剤	<0.0005		
81 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006		
82 フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007		
83 フェントラミド	0.01	除草剤	<0.0001		
84 フサライド	0.1	殺菌剤	<0.001		
85 フタクロール	0.03	除草剤	<0.0003		
86 フタミホス	0.02	除草剤	<0.0002		
87 フロロフェン	0.02	殺虫剤	<0.0002		
88 フルアザム	0.03	殺菌剤	<0.0003		
89 フルアクロール	0.05	殺虫剤	<0.0005		
90 フロキシドン	0.009	殺虫剤	<0.0009		
91 プロチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007		
92 プロビヨナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005		
93 プロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005		
94 プロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003		
95 プロモブデ	0.1	除草剤	<0.001		
96 ベニミル	0.02	殺菌剤	<0.0002		
97 ベンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001		
98 ベンジビシクロン	0.09	除草剤	<0.0009		
99 ベンチメチオン	0.005	除草剤	<0.0005		
100 ベンタム	0.2	殺菌剤	<0.002		
101 ベンチメタリン	0.3	殺菌剤	<0.003		
102 ベンフルカルブ	0.02	殺虫剤	<0.0002		
103 ベンフルラリール(バスタージン)	0.01	除草剤	<0.0001		
104 ベンフルセート	0.07	除草剤	<0.0007		
105 ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00005		
106 マラチオン(マラジン)	0.7	殺虫剤	<0.007		
107 メコプロップ	0.05	除草剤	<0.0005		
108 メニミル	0.03	殺虫剤	<0.0003		
109 メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002		
110 メタダチオン(DMTP)	0.004	殺菌剤	<0.00004		
111 メタノ/スチロリン	0.04	殺菌剤	<0.004		
112 メトパジン	0.03	殺虫剤	<0.0003		
113 メフェナチオン	0.02	殺虫剤	<0.0002		
114 メブロニル	0.1	殺菌剤	<0.001		
115 モリネート	0.005	除草剤	<0.00005		