

大木戸系(中高区)

検査項目		採水場所	大木戸浄水場(福増系・県水) (＊1)				大野台1号井(大木戸系低区と同値)				ろ過機出口	基準値 (mg/L)	大木戸系給水 (はなみずぎ公園) : 中高区																	
			R7.6.5	R7.9.4			R7.6.25	R7.7.16	R7.8.13	R7.6.25			R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16	R7.8.13	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.14	R7.12.3	R8.1.7								
基準項目	採水年月日		10:45	9:40						11:25	11:20	11:40	11:55				10:25	10:45	13:35	10:50	10:40	11:00	11:15	10:20	10:40	10:10				
	採水時刻		晴/雨	晴/雨						晴	曇り	晴れ	雨				晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨				
	天候		24.0	26.1						28.3	26.0	30.6	28.3				22.2	23.0	27.9	25.5	30.3	32.6	22.9	18.0	11.4	1.5				
	気温 (℃)		20.1	28.8						21.4	27.2	28.5	20.1				13.0	18.7	24.2	26.2	27.7	29.2	25.8	16.8	14.6	10.4				
	水温 (℃)		0	0						15					100個以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 一般細菌		不検出	不検出						不検出					検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	2 大腸菌		<0.0003	<0.0003						<0.0003					0.003以下		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	3 カドミウム及びその化合物		<0.00005	<0.00005						<0.00005					0.0005以下							<0.00005								
	4 水銀及びその化合物		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001								
	5 セレン及びその化合物		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001								
	6 鉛及びその化合物		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001								
	7 ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001								
	8 六価クロム化合物		<0.002	<0.002						<0.002					0.02以下							<0.002								
	9 亜硝酸態窒素		<0.004	<0.004						<0.004					0.04以下							<0.004								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下				<0.001			<0.001			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.47	0.23						0.19					10以下							0.27								
	12 フッ素及びその化合物		0.08	0.09						<0.08					0.8以下							0.11								
	13 ほう素及びその化合物		<0.1	<0.1						<0.1					1.0以下							<0.1								
	14 四塩化炭素		<0.0002	<0.0002						<0.0002					0.002以下							<0.0002								
	15 1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005						<0.005					0.05以下							<0.005								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004						<0.001					0.04以下							<0.001									
17 ジクロロメタン		<0.002	<0.002						<0.001					0.02以下							<0.001									
18 テトラクロロエチレン		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001									
19 トリクロロエチレン		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001									
20 ベンゼン		<0.001	<0.001						<0.001					0.01以下							<0.001									
21 塩素酸		0.07	0.08						0.16					0.6以下				0.06			<0.07			<0.06						
22 クロロ酢酸		<0.002	<0.002						<0.002					0.02以下				<0.002			<0.002			<0.002						
23 クロロホルム		0.015	0.015						<0.001					0.06以下				0.019			0.020			0.009						
24 ジクロロ酢酸		<0.002	<0.002						<0.003					0.03以下				<0.003			<0.003			<0.003						
25 ジブロモクロロメタン		0.006	0.006						0.002					0.1以下				0.008			0.011			0.006						
26 臭素酸		<0.001	0.002						<0.001					0.01以下				0.001			0.002			<0.001						
27 総トリハロメタン		0.030	0.032						0.003					0.1以下				0.041			0.049			0.024						
28 トリクロロ酢酸		<0.003	<0.003						<0.003					0.03以下				<0.003			<0.003			<0.003						
29 ブロモジクロロメタン		0.008	0.009						0.001					0.03以下				0.012			0.015			0.007						
30 ブロモホルム		0.001	0.002						<0.001					0.09以下				0.002			0.003			0.002						
31 ホルムアルデヒド		<0.008	<0.008						<0.008					0.08以下				<0.008			<0.008			<0.008						
32 亜鉛及びその化合物		<0.005	<0.005						<0.001					1.0以下				<0.001			<0.001			<0.003						
33 アルミニウム及びその化合物		0.03	0.03						<0.01					0.2以下				0.02			0.02			0.03						
34 鉄及びその化合物		<0.03	<0.03						0.1				0.58(＊5)	0.3以下				<0.03			<0.03			<0.03						
35 銅及びその化合物		<0.01	<0.01						<0.01					1.0以下				<0.01			<0.01			<0.01						
36 ナトリウム及びその化合物		23.1	31.2						8.9					200以下				32.0												
37 マンガン及びその化合物		<0.001	<0.001						0.024				0.163(＊5)	0.05以下				0.001			0.001									
38 塩化物イオン		14.8	18.8						9					200以下			14	15	17	19	18	19	17	18	17	20				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		81	110						71					300以下				92			108			114						
40 蒸発残留物		240	250						170					500以下				215			258			232						
41 陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02						<0.02					0.2以下							<0.02									
42 ジェオスミン		<0.000001	<0.000001						<0.000001					0.00001以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001						<0.000001					0.00001以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001						
44 非イオン界面活性剤		<0.005	<0.005						<0.002					0.02以下				<0.002			<0.002			<0.002						
45 フェノール類		<0.0005	<0.0005						<0.0005					0.005以下				<0.0005			<0.0005									
46 有機物等(TOC)		0.9	0.7						<0.3					3以下			<0.3	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3				
47 pH値		7.6	7.7						7.7		8.3			5.8以上8.6以下			7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6					
48 味		異常なし	異常なし						異常なし					異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 臭気		異常なし	異常なし						異常なし					異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度		<1	<1						1.6					5度以下			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
51 濁度		<0.1	<0.1						0.3		0.4			2度以下			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

		目標値 (mg/L)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015			<0.002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</