

大野台系

採水場所		大野台ポンプ場(福増系・県水) (※1)				大野台 送水ポンプ場 受水サンプリング管		基準値 (mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)													
検査項目	採水年月日	R7.6.5	R7.9.4			R7.11.14	R7.12.3		R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16	R7.8.13	R7.9.3	R7.10.1	R7.11.14	R7.12.3	R8.1.7				
	採水時刻	10:45	9:40			9:45	12:05		10:50	11:15	12:15	11:40	12:05	12:20	12:00	9:25	11:35	10:55				
	天候	晴/雨	晴/雨			晴れ	曇り		晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り				
	気温 (℃)	24.0	26.1			16.6	11.7		22.7	22.0	26.9	27.6	30.1	32.4	23.9	14.3	11.0	2.2				
	水温 (℃)	20.1	28.8			16.2	13.0		13.2	17.4	23.8	24.3	26.3	26.6	25.8	16.1	15.7	10.6				
基準項目	1 一般細菌	0	0			0	0	100個以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	2 大腸菌	不検出	不検出			不検出	不検出	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	0.003以下						<0.0003								
	4 水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	0.0005以下						<0.00005								
	5 セレン及びその化合物	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	6 鉛及びその化合物	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	8 六価クロム化合物	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	0.02以下						<0.002								
	9 亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	0.04以下						<0.004								
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47	0.23			0.70	0.70	10以下						0.26								
	12 フッ素及びその化合物	0.08	0.09			0.09	0.09	0.8以下						0.10								
	13 ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	1.0以下						<0.1								
	14 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	0.002以下						<0.0002								
	15 1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	0.05以下						<0.005								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	0.04以下						<0.004								
	17 ジクロロメタン	<0.002	<0.002			<0.001	<0.001	0.02以下						<0.001								
	18 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	19 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	20 ベンゼン	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001								
	21 塩素酸	0.07	0.08			<0.06	<0.06	0.6以下			0.07			0.08			<0.06					
	22 クロロ酢酸	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002					
	23 クロロホルム	0.015	0.015			0.008	0.008	0.06以下			0.018			0.016			0.008					
	24 ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002			<0.003	<0.003	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003					
	25 ジブromクロロメタン	0.006	0.006			0.005	0.005	0.1以下			0.008			0.009			0.005					
	26 臭素酸	<0.001	0.002			<0.001	<0.001	0.01以下			0.001			0.002			<0.001					
	27 総トリハロメタン	0.030	0.032			0.020	0.020	0.1以下			0.039			0.039			0.020					
	28 トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003					
	29 ブロモジクロロメタン	0.008	0.009			0.006	0.006	0.03以下			0.011			0.012			0.006					
	30 フロモホルム	0.001	0.002			0.001	0.001	0.08以下			0.002			0.002			0.001					
	31 ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008					
	32 亜鉛及びその化合物	<0.005	<0.005			0.009	0.009	1.0以下						0.001								
33 アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03			0.02	0.02	0.2以下						0.02									
34 鉄及びその化合物	<0.03	<0.03			<0.03	<0.03	0.3以下						<0.03									
35 銅及びその化合物	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	1.0以下						<0.01									
36 ナトリウム及びその化合物	23.1	31.2			29.0	29.0	200以下						32.5									
37 マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	0.05以下						0.001									
38 塩化物イオン	14.8	18.8			15.4	15.4	200以下	14	15.5	18.5	19.7	17.9	20	17	18	16	17					
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	110			115	115	300以下			93			106			115						
40 蒸発残留物	240	250			235	235	500以下			237			272			233						
41 陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	0.2以下						<0.02									
42 ジェオスミン	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
44 非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005			<0.002	<0.002	0.02以下			<0.002			0.002			<0.002						
45 フェノール類	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	0.005以下						<0.0005									
46 有機物等(TOC)	0.9	0.7			0.8	0.8	3以下	1.0	1.0	1.3	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.3					
47 pH値	7.6	7.7			7.6	7.6	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6					
48 味	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49 臭気	異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50 色度	<1	<1			<0.5	<0.5	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

- ※1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
※2：暫定
※3：基準項目＃46(TOC)で代用
※4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

|--|