# 更科系

| 検査項目 ＼ 採水場所 | | 更科1号井(原水) | | | | | | | 更科2号井(原水) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | R7.4.9 | R7.6.25 | R7.7.16 | R7.10.1 | R7.11.14 | R8.1.7 | R8.2.4 | R7.4.9 | R7.6.25 | R7.7.16 | R7.10.1 | R7.11.14 | R8.1.7 | R8.2.4 |
| 採水時刻 | | 9:30 | 10:05 | 10:15 | 10:10 | 9:35 | 9:30 | 9:45 | 9:35 | 10:30 | 10:35 | 9:35 | 9:40 | 9:35 | 10:00 |
| 天候 | | 晴れ | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ |
| 気温（℃） | | 19.5 | 28.2 | 27 | 21.7 | 16.3 | 2.0 | 7.9 | 19.5 | 28.0 | 27.2 | 21.7 | 16.3 | 2.0 | 7.9 |
| 水温（℃） | | 16.9 | 15.7 | 17.7 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 16.4 | 15.2 | 15.0 | 15.1 |
| 基準項目 | 1 一般細菌 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| | 2 大腸菌 | | | 不検出 | | | | 不検出 | | | 不検出 | | | | 不検出 |
| | 3 カドミウム及びその化合物 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 |
| | 4 水銀及びその化合物 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 |
| | 5 セレン及びその化合物 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 6 鉛及びその化合物 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 7 ヒ素及びその化合物 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 8 六価クロム化合物 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 |
| | 9 亜硝酸態窒素 | | | <0.004 | | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | <0.004 |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.02 | | | | <0.05 |
| | 12 フッ素及びその化合物 | | | <0.08 | | | | <0.08 | | | <0.08 | | | | <0.08 |
| | 13 ほう素及びその化合物 | | | <0.1 | | | | <0.1 | | | <0.02 | | | | <0.1 |
| | 14 四塩化炭素 | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | <0.0002 |
| | 15 1,4-ジオキサン | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 |
| | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 17 ジクロロメタン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 18 テトラクロロエチレン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 19 トリクロロエチレン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 20 ベンゼン | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 21 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 クロロホルム | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 亜鉛及びその化合物 | | | 0.002 | | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 |
| | 33 アルミニウム及びその化合物 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 |
| | 34 鉄及びその化合物 | | | 0.16 | | | | 0.14 | | | <0.03 | | | | 0.07 |
| | 35 銅及びその化合物 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 |
| | 36 ナトリウム及びその化合物 | | | 7.6 | | | | 7.8 | | | 7.4 | | | | 7.7 |
| | 37 マンガン及びその化合物 | | | 0.064 | | | | 0.058 | | | 0.146 | | | | 0.088 |
| | 38 塩化物イオン | | | 4.9 | | | | 5.0 | | | 4.8 | | | | 5.0 |
| | 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | 44 | | | | 43 | | | 46 | | | | 44 |
| | 40 蒸発残留物 | | | 122 | | | | 125 | | | 126 | | | | 117 |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | <0.02 |
| | 42 ジェオスミン | | | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | | | | |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | | | | |
| | 44 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 |
| | 45 フェノール類 | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | <0.0005 |
| | 46 有機物等(TOC) | | | <0.3 | | | | <0.3 | | | <0.3 | | | | <0.3 |
| | 47 pH値 | | | 8.2 | 8.1 | | | 8.2 | | | 8.2 | 8.2 | | | 8.2 |
| | 48 味 | | | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | | | | 異常なし |
| | 49 臭気 | | | 異常なし | | | | 異常なし | | | 異常なし | | | | 異常なし |
| | 50 色度 | | | 1.7 | | | | 1.5 | | | 0.6 | | | | 1.0 |
| | 51 濁度 | | | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | 0.1 | | | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物 | | <0.002 | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 2 ウラン及びその化合物 | | <0.0002 | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| | 3 ニッケル及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 1,2-ジクロロエタン | | <0.0004 | | | | | | | <0.0004 | | | | | |
| | 6 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 トルエン | | <0.04 | | | | | | | <0.04 | | | | | |
| | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | <0.008 | | | | | | | <0.008 | | | | | |
| | 10 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 ジクロロアセトニトリル | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 抱水クロラール | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 残留塩素 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 遊離炭酸 | | <2 | | | | | | | <2 | | | | | |
| | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | <0.03 | | | | | | | <0.03 | | | | | |
| | 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | | <0.002 | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 22 有機物等(KMnO4消費量)（＊2） | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 臭気強度(TON) | | <1 | | | | | | | <1 | | | | | |
| | 24 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 濁度 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 pH値 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | － 0.7 | | | | | | | － 0.6 | | | | | |
| | 28 従属栄養細菌(HPC) | | 8 | | | | | | | 6 | | | | | |
| | 29 1,1-ジクロロエチレン | | <0.01 | | | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 30 アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 PFOS及びPFOA(＊3) | | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | | | | | |
| その他 | クリプトスポリジウム | 大腸菌 | 検出されない | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | |
| | 指標菌 | 嫌気性芽胞菌数(ｳｪﾙｼｭ菌芽胞) | 検出されない | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | |
| | アンモニア態窒素 | 更科1号井(原水) | — | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | | | | | |
| | | 更科2号井(原水) | — | | | | | | | | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| | ダイオキシン類 | | 1pg－TEQ/L以下 | | | | 0.000059 | | | | | | | 0.000044 | |

| 検査項目 ＼ 採水場所 | | ろ過器出口 | | | | 基準値(mg/L) | 更科系給水(野呂団地公園) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | R7.7.16 | R7.7.16 | R8.2.4 | R8.2.4 | | R7.4.9 | (＊4) | (＊4) | R7.7.16 | R7.8.13 | R7.9.3 | R7.10.1 | R7.11.14 | R7.12.3 | R8.1.7 | R8.2.4 |
| 採水時刻 | | 9:40 | 9:50 | 9:30 | 9:35 | | 11:45 | | | 13:30 | 11:50 | 11:40 | 12:30 | 11:45 | 11:35 | 11:10 | 12:20 |
| 天候 | | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | | 晴れ | | | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 雨 | 晴れ |
| 気温（℃） | | 25.5 | 25.7 | 7.9 | 7.9 | | 22.0 | | | 26.1 | 29.0 | 32.4 | 24.1 | 18.4 | 10.8 | 3.1 | 10.3 |
| 水温（℃） | | 20.8 | 17.9 | 15.3 | 8.0 | | 15.0 | | | 25.6 | 27.0 | 24.8 | 24.3 | 17.7 | 17.0 | 13.4 | 12.5 |
| 基準項目 | 1 一般細菌 | | | | | 100個以下 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 大腸菌 | | | | | 検出されないこと | 不検出 | | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 3 カドミウム及びその化合物 | | | | | 0.003以下 | | | | | <0.0003 | | | | | | |
| | 4 水銀及びその化合物 | | | | | 0.0005以下 | | | | | <0.00005 | | | | | | |
| | 5 セレン及びその化合物 | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 6 鉛及びその化合物 | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 7 ヒ素及びその化合物 | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 8 六価クロム化合物 | | | | | 0.02以下 | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 9 亜硝酸態窒素 | | | | | 0.04以下 | | | | | <0.004 | | | | | | |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | 0.01以下 | | | | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | 10以下 | | | | | <0.05 | | | | | | |
| | 12 フッ素及びその化合物 | | | | | 0.8以下 | | | | | <0.08 | | | | | | |
| | 13 ほう素及びその化合物 | | | | | 1.0以下 | | | | | <0.1 | | | | | | |
| | 14 四塩化炭素 | | | | | 0.002以下 | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 15 1,4-ジオキサン | | | | | 0.05以下 | | | | | <0.005 | | | | | | |
| | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | 0.04以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 17 ジクロロメタン | | | | | 0.02以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 18 テトラクロロエチレン | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 19 トリクロロエチレン | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 20 ベンゼン | | | | | 0.01以下 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 21 塩素酸 | 0.25 | 0.21 | <0.06 | <0.06 | 0.6以下 | | | | 0.22 | 0.2 | | | 0.10 | | | <0.06 |
| | 22 クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 | | | | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 23 クロロホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06以下 | | | | 0.002 | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | 24 ジクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.03以下 | | | | <0.003 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| | 25 ジブロモクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1以下 | | | | 0.004 | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.003 |
| | 26 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 | | | | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 27 総トリハロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.1以下 | | | | 0.009 | 0.009 | | | 0.007 | | | 0.007 |
| | 28 トリクロロ酢酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.03以下 | | | | <0.003 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 |
| | 29 ブロモジクロロメタン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.03以下 | | | | 0.003 | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | 30 ブロモホルム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09以下 | | | | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 31 ホルムアルデヒド | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08以下 | | | | <0.008 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 |
| | 32 亜鉛及びその化合物 | | | | | 1.0以下 | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | | 0.2以下 | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 34 鉄及びその化合物 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.3以下 | | | | 0.09 | 0.08 | | | 0.08 | | | 0.07 |
| | 35 銅及びその化合物 | | | | | 1.0以下 | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | | 200以下 | | | | | 8.8 | | | | | | |
| | 37 マンガン及びその化合物 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.05以下 | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | 38 塩化物イオン | | | | | 200以下 | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | 300以下 | | | | | 44 | | | | | | |
| | 40 蒸発残留物 | | | | | 500以下 | | | | 127 | 124 | | | 125 | | | 123 |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | | | | | 0.2以下 | | | | | <0.02 | | | | | | |
| | 42 ジェオスミン | | | | | 0.00001以下 | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | | | | | 0.00001以下 | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | |
| | 44 非イオン界面活性剤 | | | | | 0.02以下 | | | | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 45 フェノール類 | | | | | 0.005以下 | | | | | <0.0005 | | | | | | |
| | 46 有機物等(TOC) | | | | | 3以下 | <0.3 | | | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| | 47 pH値 | | | | | 5.8以上8.6以下 | 8.0 | | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | 48 味 | | | | | 異常でないこと | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 49 臭気 | | | | | 異常でないこと | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 50 色度 | | | | | 5度以下 | 0.6 | | | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 濁度 | | | | | 2度以下 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | | | | | | 目標値(mg/L) | | | | | | | | | | | |
| | 1 アンチモン及びその化合物 | | | | | 0.02以下 | | | | | | | | | | | |
| | 2 ウラン及びその化合物 | | | | | 0.002以下(＊1) | | | | | | | | | | | |
| | 3 ニッケル及びその化合物 | | | | | 0.02以下 | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 4 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 1,2-ジクロロエタン | | | | | 0.004以下 | | | | | | | | | | | |
| | 6 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 トルエン | | | | | 0.4以下 | | | | | | | | | | | |
| | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | 0.08以下 | | | | | | | | | | | |
| | 10 亜塩素酸 | | | | | 0.6以下 | | | | | | | | | | | |
| | 11 欠　番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 二酸化塩素 | | | | | 0.6以下 | | | | | | | | | | | |
| | 13 ジクロロアセトニトリル | | | | | 0.01以下(＊1) | | | | | <0.001 | | | | | | |
| | 14 抱水クロラール | | | | | 0.02以下(＊1) | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 15 農薬類 | | | | | 1以下 | | | | | | | | | | | |
| | 16 残留塩素 | | | | | 1以下 | 0.46 | | | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.38 |
| | 17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | 10～100 | | | | | | | | | | | |
| | 18 マンガン及びその化合物 | | | | | 0.01以下 | | | | | | | | | | | |
| | 19 遊離炭酸 | | | | | 20以下 | | | | | | | | | | | |
| | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | 0.3以下 | | | | | | | | | | | |
| | 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | | | | | 0.02以下 | | | | | | | | | | | |
| | 22 有機物等(KMnO4消費量)（＊2） | | | | | 3以下 | <0.3 | | | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| | 23 臭気強度(TON) | | | | | 3以下 | | | | | <1 | | | | | | |
| | 24 蒸発残留物 | | | | | 30～200以下 | | | | | | | | | | | |
| | 25 濁度 | | | | | 1度以下 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 pH値 | | | | | 7.5程度 | 8.0 | | | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | －1～0 | | | | | －0.5 | | | | | | |
| | 28 従属栄養細菌(HPC) | | | | | 2000以下 | | | | | 3 | | | | | | |
| | 29 1,1-ジクロロエチレン | | | | | 0.1以下 | | | | | <0.01 | | | | | | |
| | 30 アルミニウム及びその化合物 | | | | | 0.1以下 | | | | | | | | | | | |
| | 31 PFOS及びPFOA(＊3) | | | | | 0.00005以下(＊1) | | | | <0.000001 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | |
| その他 | クリプトスポリジウム | 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標菌 | 嫌気性芽胞菌数(ｳｪﾙｼｭ菌芽胞) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | 更科1号井(原水) | | | | 指針値等 | | | | | | | | | | | |
| | | 更科2号井(原水) | | | | — | | | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 | | | | | — | | | | | | | | | | | |

| 検査項目 ＼ 採水場所 | | 目標値(mg/L) | 用途 | 原水 更科1号井 | 原水 更科2号井 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | | | | R7.6.25 | R7.6.25 |
| 採水時刻 | | | | 10:05 | 10:30 |
| 天候 | | | | 曇り | 曇り |
| 気温（℃） | | | | 28.2 | 28.0 |
| 水温（℃） | | | | 15.7 | 16.5 |
| 農薬類 | 1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 2 EPN | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 |
| | 3 MCPA | 0.005 | 除草剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009 | <0.009 |
| | 5 アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 |
| | 6 イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 7 イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 8 イプロベンホス(IBP) | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 |
| | 9 イミシクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 | <0.00006 |
| | 10 エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 |
| | 11 オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 12 オキシン銅(有機銅) | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 13 カルタップ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.001 | <0.001 |
| | 14 カルバリル(NAC) | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 16 グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 | <0.02 |
| | 17 グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 18 クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 |
| | 19 クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 20 シアノホス(CYAP) | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 |
| | 21 ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 | <0.00008 |
| | 22 ジクワット | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 23 ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺菌剤、殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 24 ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 25 ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 | <0.00003 |
| | 26 ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 | <0.008 |
| | 27 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | 殺菌・殺虫・除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 28 チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 29 チオベンカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 | <0.0008 |
| | 30 チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 31 テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 | <0.00002 |
| | 32 トリクロルホン(DEP) | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 33 トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 | <0.0006 |
| | 34 パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 35 ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 36 フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 | <0.000005 |
| | 37 フェニトロチオン(MEP) | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 38 フェンチオン(MPP) | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 | <0.00006 |
| | 39 フェントエート(PAP) | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 |
| | 40 ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 41 フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 42 プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 | <0.0009 |
| | 43 プロチオホス | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 | <0.00007 |
| | 44 プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 45 ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 | <0.001 |
| | 46 ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 47 ペンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 | <0.001 |
| | 48 ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002 | <0.002 |
| | 49 ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 | <0.003 |
| | 50 ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 51 ホスチアゼート | 0.005 | 殺虫剤 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 52 マラチオン(マラソン) | 0.7 | 殺虫剤 | <0.007 | <0.007 |
| | 53 メコプロップ(MCPP) | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 54 メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 55 メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.002 | <0.002 |
| | 56 メチダチオン(DMTP) | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00004 | <0.00004 |

＊1：暫定
＊2：基準項目＃46(TOC)で代用
＊3：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）
＊4：更科浄水場採水設備不良により、野呂団地系統には高根系給水に変更となったため未実施。