

修 繕 仕 様 書

1 修繕名

大野台送水ポンプ場自家発電設備空気槽修繕

2 履行場所

千葉市緑区大野台 1 - 9 - 1 4

3 修繕期間

令和 8 年 1 月 3 0 日まで

4 修繕概要

本修繕は、大野台送水ポンプ場内の自家発電設備の空気槽減圧弁が故障しているため、修繕を行うものである。

5 修繕内容

(1) 減圧弁 (44100-019470) のダイヤフラム交換作業

○交換部品

・ダイヤフラムCMP 44100-019500 1 個

6 留意事項

- (1) 監督員と事前に十分協議の上、浄水場の運転管理に極力支障を与えないよう効率的かつ迅速に施工すること。
- (2) 試運転調整は、設備の運転操作に精通した技術員の立会の下で実施すること。
- (3) 既設設備等を再利用並びに再接続するに当たっては、現場環境に留意し、十分な養生を行うこと。
- (4) 発生材は、監督員の指示により、引渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法規を遵守し、適正に処理すること。
- (5) 試運転調整における調整項目は監督員と協議の上、決定し報告すること。