
令和８年１１月１２日

設計図書に関する質問回答書

工 事 名	千葉市動物公園湿原ゾーン整備建築工事（その１）

質　問　事　項	回　　答
１）塗装改修工事の EP 塗（エイジング）の仕様及び詳細がわかりません。詳細図等があれば提示願います。また、過去に施工実績のある業者さんを何社かリストアップしていただけないでしょうか。	１）A-010 図ほか仕上げ表に記載のとおり、下記の仕様にてお見込みください。 エイジング仕上は擬土風とし、ベースカラー：薄茶、スピット塗装：濃茶、ウォッシュ塗装による濃淡付とする。 メーカーは指定しておりませんので、適宜お見込みください。
２）モルタル造形の仕様及び詳細がわかりません。詳細図等があれば提示願います。また、過去に施工実績のある業者さんを何社かリストアップしていただけないでしょうか。	２）別紙参考図を参照のうえ、お見込みください。 メーカーは指定しておりませんので、適宜お見込みください。
３）本工事は、国交省の建築基準法により施工と思います。 国交省は、平成 17 年制定の品確法に基づき、「公共工事の発注者の役割」を 第 1 回 平成 29 年 6 月 第 2 回 平成 30 年 10 月 第 3 回 令和 3 年 7 月 第 4 回 令和 7 年 12 月と発行しました。 特に P43（適切な積算の算出）の中で、「積算数量の拾い忘れや違算を防止し、」とし、設計数量の誤りがあることを認、更に「これまで建築工事においては積算数量を参考扱いとしていたため、積算数量に取り扱いについて公共建築工事の発注者によって対応にばらつきあったが」として事実上、積算数量を参考扱いから、契約書の一部とし、本書を発行しておりますが同様に考えてよろしいですか。	３）本工事は入札時積算数量書活用方式ではございません。数量内訳書の取扱いについては、数量内訳書表紙下部の注意事項をご確認ください。 なお、契約後の条件変更等については、工事請負契約約款に基づき対応してまいります。


モルタル造形(倒木擬木) - 標準断面詳細図　(参考図)




[　　断面図　　]　縮尺：1/10(A3)

擬土 － 標準断面詳細図　（参考図）


防水躯体面



コンクリート躯体面



［　　断面図　　］



［　　立面図　　］

縮尺：1/10(A3)