

令和8年5月29日

数量の確認について（回答）		
工 事 名	（仮称）千葉市千城台公民館・若葉図書館複合施設新築工事	
頁・項目	指 摘 事 項	回 答
P119・別紙明細 「ポンプ圧送」	「ポンプ圧送」の数量について、「コンクリート打設手間」の1,954 m ³ に対し、別紙明細（P119）では合計1,920 m ³ となっています。30 m ³ 以下のポンプ圧送基本料金別途加算は含まれないと解釈してよろしいでしょうか。	ポンプ圧送料金については、1回の打設量が50 m ³ 未満の場合、別途加算は行いません。

※ 本回答書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、千葉市建設工事請負契約書第1条に規定する設計図書ではなく、請負契約上の拘束力を持つものではありません。