令和８年１１月１７日

設計図書に関する質問回答書

工 事 名	千葉市立小中台中学校外２校校舎内部改修外工事

質　問　事　項	回　　答
1. A-19 内訳書 17 において段鼻ノンスリップ撤去・新設とありますが、新設段鼻の材質及び寸法を教示ください。	1. ステンレス製、タイヤ型、幅 35 ㎜を想定しております。