No. 1

土 質 柱 状 図

調査期間 昭和 47 年 5 月 24 日 ～ 昭和 47 年 5 月 27 日

調査名 千葉土木事務所新築に伴う地質調査業務委託　調査地点 千葉市都町405番地　地盤高 ＿＿＿　調査員 ＿＿＿

調査地区 ＿＿＿　ボーリング番号 No. 1　地下水位 －0.73 m

標尺(m)	地下水位高(m)	深度(m)	層厚(m)	柱状図	土質分類	色調	観察事項
	▽	0.90	0.90		細砂	黄褐	10㎜アスファルト φ10～50㎜若干粘土混入
		1.45	0.55		微細砂	灰	雲母多量 含水大
		2.15	0.70		腐植土	黒褐	含水大 腐植物多量
							腐植物多量 雲母多量 含水大
		5.80	3.65		シルト混り細砂	暗灰	300㎜以降貝殻多量
							貝殻多量 含水大
		8.15	2.35		砂質シルト	暗灰	
							腐植物微量 貝殻少量 含水大 砂分微量含む
		13.95	1.80		シルト	暗灰	
							雲母多量 腐植物少量混入
		18.20	2.15		砂質シルト	暗灰	
							雲母多量 貝殻極く少量 20.00㎜附近貝殻多量に含む 粘土部分前々面に帯状に存在 φ5～10㎜の礫少量 30.00㎜附近貝殻多量混入
		25.15				暗緑灰	
		30.15	12.15		細砂	暗黄灰	

標準貫入試験

深度(m)	打撃回数(回/cm)			N値 (回/cm)
1.15～1.53	1	1	1	3/38
2.15～2.45	3	3	4	10/30
3.15～3.45	5	6	7	18/30
4.15～4.45	4	5	5	14/30
5.15～5.45	4	4	2	10/30
6.15～6.50	1/10	1/25		2/35
7.15～7.48	1/18	1/15		2/33
8.15～8.65	1/50			1/50
9.00～9.50	0/50			0/50
10.00～10.60	0/60			0/60
11.00～11.50	0/50			0/50
12.00～12.50	0/50			0/50
13.00～13.30	0/50			0/50
14.00～14.50	0/50			0/50
15.00～15.50	0/50			0/50
16.15～16.45	1	1	1	3/30
17.15～17.47	1/11	1/12	1/9	3/30
18.15～18.45	2	4	7	13/30
19.15～19.45	4	5	7	16/30
20.15～20.45	5	8	11	24/30
21.15～21.45	10	12	15	37/30
22.15～22.45	11	14	17	42/30
23.15～23.45	12	12	16	40/30
24.15～24.45	15	15	17	47/30
25.15～25.43	13	18	19/8	50/28
26.15～26.41	15	20	15/6	50/26
27.15～27.41	13	18	19/6	50/26
28.15～28.45	13	16	21	50/30
29.15～29.33	22/10	28/10		50/20
30.30～30.74	14	21	15/4	50/24

相対密度及びコンシステンシー：非常にゆるい／中位／非常にやわらかい／やわらかい／かたい／中位／密な／非常に密な

試料採取

深度(m)	番号
1.00～1.55	1
2.00～2.50	2
3.00～3.50	3
4.00～4.50	4
5.00～5.50	5
6.00～6.50	6
7.00～7.50	7
8.00～8.65	8
9.00～9.50	9
10.00～10.60	10
11.00～11.50	11
12.00～12.50	12
13.00～13.43	13
26.00～26.41	14
27.00～27.41	15
28.00～28.45	16

No. 2

土質柱状図

調査期間 昭和 47 年 5 月 25 日 ～ 昭和 47 年 5 月 27 日

調査名 千葉土木事務所新築に伴う地質調査業務委託　調査地点 千葉市都町405番地　地盤高 ＿＿＿　調査員 ＿＿＿

調査地区 ＿＿＿　ボーリング番号 No. 2　地下水位 －0.90m

標尺(m)	地下水位(m)	深度(m)	層厚(m)	柱状図	土質分類	色調	観察事項
	▽	1.00	1.00		細砂	黄褐	10cm ﾌｴﾉﾙﾄ φ10～50 礫 若干粘土混入
		1.50	0.50		微細砂	灰	貝殻多量 含水大
		2.00	0.60		腐植土	黒褐	含水大 腐植物
							腐植物多量
							貝殻多量
							含水大
							φ5～10 m/m
							礫多量
		6.90	4.90		シルト混細砂	暗灰	
		8.20	1.30		砂質シルト	暗灰	貝殻多量混入 含水大
							腐植物微量
							貝殻微量
							含水大
							砂分粗く微量
		16.10	7.90		シルト	暗灰	
		17.20	1.10		砂質シルト	暗灰	貝殻多量 腐植物少量混入
		20.00	2.80		細砂	暗灰	貝殻微量
							貝殻多量
							φ5～10 m/m 礫少量
		25.00	5.00		細砂	黄褐	粘土分所々に多く
							薄層状に挟在

深度(m)	打撃回数(回/cm)			N値(回/cm)
1.15～1.45	1	1	1/11	3/31
2.15～2.45	2	2	3	7/30
3.15～3.45	3	5	5	13/30
4.15～4.45	5	4	6	15/30
5.15～5.45	3	3	4	10/30
6.15～6.45	2	3	4	9/30
7.15～7.45	1/3	1/17		2/30
8.15～8.45	1/30			1/30
9.00～9.60	3/50			0/60
10.00～10.10	0/70			0/70
11.00～11.50	3/50			0/50
12.00～12.10	1/10			0/10
13.00～13.60	0/100			0/60
14.00～14.50	0/50			0/50
15.00～15.60	1/60			0/60
16.15～16.45	2/15	1/5	1/10	4/30
17.15～17.45	1	2	2	5/30
18.15～18.45	3	5	6	11/30
19.15～19.45	4	1	8	9/30
20.15～20.45	10	10	18	28/30
21.15～21.35	25/10	25/5		50/20
22.15～22.31	20	23	7/2	50/22
23.15～23.34	27/10	23/4		50/14
24.15～24.31	15	28	7/2	50/22
25.15～25.33	30/10	18/8		50/18
26.15～26.42	3	16	21/1	50/27
27.15～27.30	30/10	20/5		50/15
28.15～28.38	14	20	16/3	50/23
29.15～29.44	9	21	41/1	50/1
30.15～30.35	7/5	43/9		50/20

相対密度及びコンシステンシー	試料採取 深度(m)	試料採取 番号
非常にゆるい	1.00～1.50	1
ゆるい	2.00～2.50	
中位	3.00～5.50	2～3
ゆるい	6.00～6.50	
非常にやわらかい	7.00～11.50	4～6
中位	13.60～16.50	8～9
中位	17.00～20.50	10
非常にやわらかい	21.00～24.37	11～12
非常にやわらかい	25.00～29.36	13～14
	30.00～30.35	15