地質柱状図 (No. 1)

調査件名　千葉市立生浜小学校改築に伴う地質調査

調査場所　千葉市生実町

調査期間　昭和41年2月14日 ～ 41年2月15日

現場担当者

標　高　　．　　M

水　位（~~自然~~・孔内）GL-1.20 M

月日	水位 (M)	標尺 G.L (M)	深度 G.L (M)	層厚 (M)	標高 (M)	地質記号	地質名	色調	相対密度	相対稠度	層番	観察記事	標準貫入試験 深度 G.L (M)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	打撃数(回) 0 10 20 30 40 50	採取不攪資料深度 (M)
		0																	
			0.75	0.75			表土	黄灰			1	砂を主とした土質土。							
	▽	1	1.90	1.15			シルト混り砂	白灰青灰	極緩		2	シルト、ポケット状に多量の腐植物を含む。	1.50 ①	3/36		1/21	2/15		
		2											1.86 2.50 ②	11/30	3	3	5		
		3	3.80	1.90			砂	白灰青灰	中		3	貝殻片少量混在。	2.80 3.50	17/32	6	5	6/12		
		4											3.82 4.50	21/30	6/9	7	8/11		
		5							中			白灰褐色のシルトポケット状に0.5～1.0cm厚で挟有す。	4.80 5.50 ③	18/30	3/11	6/9	9/10		
		6	6.45	2.65			細砂	白灰青灰			4		5.80 6.50 ④	20/31	5	7	8/11		
		7							中				6.81 7.50	18/30	5	5	8		
		8											7.80 8.50 ⑤	22/30	7	7/9	8/11		
		9										貝殻片少量混在。	8.80 9.50	19/30	5	6	8		
		10							(			部分的に多く含む。	9.80	17					
		11											10.81 11.50 ⑥	17/32	5	5	7/12		
		12	12.85	6.40			シルト混り細砂	白灰青灰	中		5	シルトポケット状に含有下位につれ粘性多し。	11.82 12.50	15/30	4	5	6		
		13											12.80 13.50 ⑦	7/30	2	2	3		
		14							中				13.80 14.50	5/30	2/10	1/8	2		
		15							(				14.80 15.50	7/32	3/10	2	2		
		16										貝殻片少量混在。	15.82 16.50 ⑧	7/30	2/9	2	3/11		
		17							中			部分的に多し。	16.80 17.50 ⑨	7/30	2	2	3		
		18							(				17.80 18.50	8/31	2	3	3/4		
		19							中		6		18.81 19.80 ⑩ 20.12	7/32	2/13	2	3/9		
		20	20.12	7.27+			シルト	白灰青灰											
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	
		31																	
		32																	

地質柱状図 (No.2)

調査件名　千葉市立生浜小学校改築に伴う地質調査

調査場所　千葉市生実町

標　高　　.　　M

調査期間　昭和41年 3月11日 ～ 41年 2月13日

水　位（自然・孔内）　G.L-1.10　M

現場担当者

月日	水位 (M)	標尺 G.L (M)	深度 G.L (M)	層厚 (M)	標高 (M)	地質記号	地質名	色調	相対密度	相対稠度	層番	観察記事
	▽	0	0.80	0.80			表土	黄灰			1	中砂より成り褐色ガラ根状物ガラ多く混在。
		1							極密			
		2							中			
		3							中			1.50m附近含水ガラ多く軟質なり。
		4							中			粗砂ガラ貝殻片ガラ多く混在。部分的に乳
		5							密			中砂ガラ多く含有し
		6	6.70	5.90			細砂	白灰青灰	緻		2	腐食土ポケット状に数有す。
		7	7.20	0.50			中砂	白灰緑灰	中		3	粗砂ガラ多く混在。
		8							中			
		9										粗砂ガラ多く
		10							(			貝殻片ガラ多く混在
		11										混在ガラつれ多く
		12	12.90	5.70			シルト混細砂	白灰緑灰	中		4	シルトはポケット状に数有す。
		13								中		
		14								(		
		15								中		
		16								(		
		17								中		貝殻片ガラ粗砂ガラ多く混在。
		18								硬		細砂ガラポケット状に数有す。
		19								中		
		20								中		
		21								硬		
		22								中		
		23	22.90	10.00			シルト	白灰		硬	5	
		24							密			上部にシルト薄く数有し、急水分乳
		25							密			粒子一様なし
		26	26.05	3.15+α			中砂	暗青灰	極密		6	粗砂ガラ多く混在す。
		27										
		28										
		29										
		30										
		31										
		32										
		33										

標準貫入試験

深度 G.L (M)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30
1.50	0/40	自重沈下		
1.92				
2.50 ②	10/30	2/9	4/13	4/8
2.80				
3.50	19/31	5/9	7/11	7/4
3.81				
4.50	21/31	7	7/11	7
4.81				
5.50 ③	8/30	2/9	3/11	3
5.80				
6.50 ④	23/30	6/11	7/9	10
6.80				
7.50 ⑤	22/30	5	7	10
7.80				
8.50	24/30	6/9	8/10	10/10
8.80				
9.50	23/30	6/11	7/9	10
9.80				
	31	5	9	11/4
10.81				
11.50	18/30	5	6/9	7/4
11.80				
12.50 ⑥	15/30	4/9	5/12	6/9
12.80				
13.50 ⑦	6/32	2/11	2	2/11
13.82				
14.50	5/30	1/8	2/11	2/11
14.80				
15.50	7/32	2/12	2/8	3/12
15.82				
16.50	6/31	2/9	2/9	2/13
16.81				
17.50 ⑧	8/30	2/9	2/10	4/11
17.80				
18.50	7/30	2	2/9	3/11
18.80				
19.50	9/31	2/9	3/11	4/11
19.81				
20.50	6/31	2	8	2/11
20.81				
21.50	7/32	2/11	3/11	3
21.82				
22.50 ⑨	12/30	3	4	5
22.80				
23.50	30/30	8	8	14
23.80				
24.50	45/30	9	15	21
24.80				
25.86 ⑩ 26.05	50/19	21	29/9	

採取深度 (M)

不攪資料