

令和8年7月9日

設計図書に関する質問回答書	
工事名	フクダ電子アリーナ外部改修電気設備工事（その1）
質問事項	回答
投光器の柱部照明架台再使用となっているが、寸法・仕様等不明なため、既設の架台・照明器具について型式を知りたい	既設投光器の型式は以下のとおりです。 メーカー：岩崎電気株式会社 器具型式：H8420 製造年：2005年  既設架台は柱部に溶接された一体型のため、メーカー型式はありません。
作業可能な曜日・時間帯及び作業不可日があれば事前に確認したい	作業日について、原則平日の9：00～17：00が作業可能です。 ただし、サッカーの試合や音楽フェス等の興行開催日等の施設利用がある場合は作業不可です。