別表４　非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）

測定年月日		測定機器　メーカー名		型式番号等	
光源の種類	最低照度の測定場所		最低照度（ｌｘ）		判定
	階	部屋・廊下等			
白熱灯					指摘なし・要是正
蛍光灯					指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）					指摘なし・要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）					指摘なし・要是正
その他（　　）					指摘なし・要是正

（別紙）

階別	測定場所	測定位置*注1	光源の種類*注2	照度（lx）*注3	照度（ｌｘ）
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正
					指摘なし・要是正

注 1)　「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注 2)　「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤランプ（自動検査機能なし）、ＬＥＤランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。
注 3)　「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（lx）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「－」を記入する。