

## No. 8 稲毛海浜公園屋内プール

区分	種別	型式	名称	設置場所 (階)	設置場所 (部屋・室名称)	設置場所 (系統名)	数量	利用状況	設置/購入日
建築 屋根	シート系防水	屋根 合成高分子系ルーフィング防水S-1 (厚1.2mm)	シート防水 t=1.0	全館	屋上		1,134.00m <sup>2</sup>	現在使用	1979/03/31
建築 外部	外壁仕上塗材	外壁 複層仕上塗材 (コンクリート下地複層塗材 CE)	コンクリート打ち放し+吹き付け	全館	外部		683.00m <sup>2</sup>	現在使用	1979/03/31
建築 建具	外部アルミニウム建具	外部建具 アルミ製引違窓 (1, 700×1, 500×70)	アルミ製窓・戸	全館	外部		80.00箇所	現在使用	1979/03/31
建築 内部仕上	床一塗床	内部床 合成樹脂塗り床 (ウレタン)	ウレタン系塗床材 t=5	全館	全室		1,228.00m <sup>2</sup>	現在使用	1979/03/31
電気 電力	開閉器箱	開閉器 (主幹 3P 100A×2)	開閉器箱 P-3-1 50AF 3回路 鋼板製 MCCB	中2F	ファンルーム		1.00台	現在使用	1979/01/01
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	蛍光灯 直付形 FLR 20W×1	全館			3.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	全館			5.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	蛍光灯 直付形 FLR 40W×1	全館			7.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	全館			4.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 直付形 FLR 40W×2	蛍光灯 直付形 FLR 40W×1	全館			2.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	蛍光灯	照明器具 蛍光灯 埋込・ルーバー付 FLR 40W×3	蛍光灯 埋込・ルーバー付 FLR 40W×3	全館			2.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	非常灯	照明器具 非常灯 (蓄電池別置形) IL 40W	非常灯 (蓄電池別置形) IL40W	全館			13.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	誘導灯	照明器具 誘導灯 FL 20W×1 パネル形 (C級)	誘導灯 FL20W×1 ハネル形 (C級)	全館			1.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	誘導灯	照明器具 高輝度誘導灯 パネル形 (B級)	高輝度誘導灯 ハネル形 (B級-BL)	全館			7.00台	現在使用	2001/01/01
電気 電力	白熱灯	照明器具 白熱灯 ダウンライト IL 60W	白熱灯 ダウンライト IL 60W	全館			16.00台	現在使用	1979/03/31
電気 電力	HID灯	照明器具 HID灯 直付形 MF 400W	HID灯 直付形 MF400W	全館			35.00台	現在使用	1979/03/31
電気 通信・情報	情報表示 (時刻表示)	子時計 壁掛形	子時計 壁掛	全館			5.00台	現在使用	1979/03/31
電気 通信・情報	誘導支援 (インターホン)	インターホン 相互式 (24局用)	インターホン 24局	全館			2.00台	現在使用	1979/03/31
機械 空調設備	空調機器:ボイラー	鋳鉄製ボイラー (温水) 熱出力 256kW	温水ボイラー	1F		屋内プール用	1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ボイラー	鋳鉄製ボイラー (温水) 熱出力 256kW	温水ボイラー	1F		屋内プール用	1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:空気清浄装置	自動巻取形エアフィルター 処理風量 12, 500m <sup>3</sup> /h	ロールエアフィルター	1F	屋内プール	屋内プール系統	1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:空気清浄装置	自動巻取形エアフィルター 処理風量 12, 500m <sup>3</sup> /h	ロールエアフィルター [14000kcal/h	1F	屋内プール	屋内プール系統	1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:空気清浄装置	折込み形エアフィルター 処理風量 [不明	セル型エアフィルター	1F	屋内プール	屋内プール系統	20.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:全熱交換器	回転形全熱交換器 22, 000m <sup>3</sup> /h	床置形全熱交換器 [600000m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:全熱交換器	回転形全熱交換器 22, 000m <sup>3</sup> /h	床置形全熱交換器 [600000m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:全熱交換器	温水コイル	温水コイル	1F	屋内プール	屋内プール系統	1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:放熱器	ファンコンベクター #3	ファンコンベクター	1F	屋内プール	屋内プール系統	23.00台	現在使用	1992/08/01
機械 空調設備	空調機器:放熱器	ファンコンベクター #3	ファンコンベクター	1F	屋内プール	屋内プール系統	12.00台	現在使用	1992/08/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 [2.2kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 [3.7kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 [3.7kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ 片吸込渦巻 [2.2kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ ラインポンプ [2.2kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 空調設備	空調機器:ポンプ	冷温水ポンプ φ50×240l/min×15m×1. 5kW	冷温水ポンプ ラインポンプ [0.25kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	遠心送風機 #3×6, 000m <sup>3</sup> /h	片吸込みシロッコファン天吊タイプ [12,480m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	遠心送風機 #3×6, 000m <sup>3</sup> /h	片吸込みシロッコファン天吊タイプ [12,480m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	遠心送風機 #3×6, 000m <sup>3</sup> /h	片吸込みシロッコファン天吊タイプ [12,480m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	遠心送風機 #3×6, 000m <sup>3</sup> /h	片吸込みシロッコファン天吊タイプ [12,480m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	有圧扇	有圧扇 [780m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 換気設備	換気機器:送風機	消音ボックス付送風機 風量 1, 000m <sup>3</sup> /h	片吸込みシロッコファン天吊タイプ [1,680m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:ポンプ	揚水用ポンプ φ50×200l/min×30m×3. 7kW	循環ポンプ [11Kw	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:タンク類	鋼板製補給水タンク 500l	補給水槽 [150L	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:タンク類	鋼板製貯湯タンク 4, 000l	貯湯槽 [6m <sup>3</sup>	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:タンク類	鋼板製補給水タンク 500l	プール補給水槽 [675L	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:その他機器	砂式手動濾過機 70m <sup>3</sup> /h	急速濾過機 [110m <sup>3</sup> /h	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01
機械 給排水衛生設備	機器:その他機器	滅菌機 タンク100L	塩素滅菌機 [200L	1F	機械室		1.00台	現在使用	1979/03/01